



Czarnków, 28.01.2025 r.

TI.271.2.2025

**Do Wykonawców
biorących udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: remont boiska wchodzącego w skład kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

Niniejszym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

Zamawiający określił parametry sztucznej trawy wraz z kompletem dokumentów w sposób bardzo rygorystyczny. Mamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej jakości.

Wnioskujemy o modyfikację zapisów i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy oraz wymaganych dokumentów według poniższego zestawienia:

- wysokość włókna min. 30-35 mm
- ilość pęczków min. 18 300/m²
- gęstość włókien min. 500 000/m²
- masa włókien: min. 2 500 g/m²
- masa nawierzchni: min. 3 900 g/m²
- grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów
- grubość włókna skręconego: min. 170 mikronów
- dtex min. 20 000
- przepuszczalność wody przez nawierzchnię - min. 930 mm/h
- wytrzymałość na wrywanie pęczka – min. 52 N
- wytrzymałość łączenia klejonego - min. 130 N/100mm
- podkład trawy - poliuretanowy

- wypełnienie nawierzchni - trawa z zasypem piaskiem kwarcowym
System instalowany na macie shockpad prefabrykowany min. 12 mm

Proponowana nawierzchnia ma następujący komplet dokumentów, potwierdzających wymagane przez Zamawiającego parametry:

- raport z badań laboratoryjnych wydany przez niezależne laboratorium autoryzowane przez FIFA np. Labosport, Ercat, Sportslabs, na zgodność trawy z normą EN 15330-1: 2013 - raport musi potwierdzać parametry trawy i maty shockpad,

- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee),
- atest PZH dla trawy, maty shockpad oraz wypełnienia,
- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
- badanie potwierdzające, że oferowana trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 13501 dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-S1 jako materiał trudno zapalny;
- autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Proponowane zmiany są bardzo niewielkie. Nie spowodują one w żaden sposób obniżenia wymagań Zamawiającego, a zapewnią większą konkurencyjność, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę parametrów. Zgodnie z dokumentacją projektową - Remont boiska wchodzącego w skład kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” zadanie obejmuje swym zakresem wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej na nawierzchnię z trawy syntetycznej bezzasypowej czwartej generacji. Proponowana przez Państwa nawierzchnia nie spełnia tych wymogów ze względu na wypełnienie nawierzchni trawą z zasypem piaskiem kwarcowym.