



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W-1.43.2.77.2025.3.ZK
Dot. 088/25

Warszawa, 20.05.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 9+740 do km 11+100 na terenie m. Siennica, powiat miński, województwo mazowieckie” – nr postępowania 088/25

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 7

Szanowni Państwo,

Przedmiar nie uwzględnia:

COR

geodezji

inwentaryzacji

Badań zagęszczeń, grubości itd

Bardzo obszernego Oznakowania pionowego - Tablic informacyjnych, znaków aktywnych, słupków, znaków (ponad 100 szt)

Dodatkowego oznakowania poziomego po aktualizacji SOR

Paletowanie rozebranego materiału (na paletach wykonawcy) - kostka, krawężniki, płytki itd

Czy w związku z powyższym przedmiar uzupełniony zostanie przez Inwestora aby Wykonawcy złożyli adekwatne oferty w stosunku do planowanej inwestycji a potem prawidłowo rozliczyć wszystkie wykonane roboty czy każdy z Wykonawców ma samodzielnie 'sobie doliczyć' w ofertach co uzna za stosowne.

Odpowiedź:

Zakres robót oraz obowiązków Wykonawcy opisany jest w SWZ wraz z załącznikami, w tym w przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Obowiązek opracowania projektu, wdrożenia i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji przez Wykonawcę wynika z zapisów SWZ część I dział IV punkt 2, część II dział III punkt 1, część V dział III punkt 1.6, część V dział III punkt 4 oraz zapisów umowy § 2 punkt 2.

Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą wynika z zapisów SWZ część V dział III punkty 1.13, 1.14, 1.15, 1.16

Zakres badań oraz częstotliwość wynika z zapisów SST dla poszczególnych asortymentów robót.

Istniejące oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie i nie wymaga wymiany. W przedmiarze przewidziano jedynie wymianę pylonów U5a (11szt) na nowe oraz montaż gniazd RS (11szt).

Na dzień dzisiejszy zamawiający nie przewiduje zmian w oznakowaniu poziomym przy aktualizacji SOR.

Szczegółowa specyfikacja techniczna D.01.03.02 w punkcie 9 „Podstawa płatności” przewiduje paletowanie, owinięcie folią i odwiezienie we wskazane miejsce materiałów przewidzianych do przekazania inwestorowi w zakresie rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej, kostki brukowej betonowej oraz ścieku z kostki brukowej betonowej.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłokowski