



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariattel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10**Centrala**

tel. 81 532 42 81

BiurowiskoObsługa Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80**Pogotowie Wod.-Kan.**tel. 81 534 19 94
tel. 994**Baza Zemborzyska**ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80**Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"**ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33**Centrale**Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83**Dział Zamówień Publicznych**tel. 81 532 42 81
wew. 288

NC-1999/2



NC-1999/1

**EMAS**Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG. 805-PL-0-00-1999/01

NC-1999/3



AB 383

RT/4004/997/2023



Lublin, 20.10.2023

Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

Dotyczy: montażu wiat przystankowych i punktów dynamicznej informacji pasażerskiej w pasie drogowym w ramach projektu: „Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin”

Lokalizacja: ~~Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Jana Pawła II, ul. Romera, ul. Wileńska, ul. Nałkowskich, ul. Lwowska, ul. Filaretów, ul. Koncertowa, ul. Wincentego Witosa, ul. Krańcowa.~~

Odpowiadając na pismo z dnia 10.10.2023r. informujemy, że do opiniowania w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie należy przedłożyć plany zagospodarowania terenu dla poszczególnych przystanków z ostateczną, dokładną lokalizacją projektowanych/modernizowanych wiat przystankowych z uwzględnieniem fundamentowania.

Projektowana infrastruktura przystankowa powinna spełniać wymagania w zakresie zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia wod.-kan. zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Kolizyjna lokalizacja infrastruktury przystankowej stwarza zagrożenie dla obiektów w przypadku awarii uzbrojenia wod.-kan. oraz ogranicza dostęp do przewodów w celu szybkiej naprawy uszkodzenia. MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z sytuowania obiektu bez zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia wod.-kan. pozostającego w utrzymaniu MPWiK z o.o. w Lublinie

W przypadku lokalizacji infrastruktury przystankowej bez zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia wod.-kan. pozostającego w utrzymaniu MPWiK z o.o. w Lublinie, Przedsiębiorstwo wyrazi zgodę na proponowane rozwiązania pod warunkiem podpisania umów eliminujących odpowiedzialność MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za wynikłe szkody i straty wynikłe w przypadku awarii przewodów (wzór umowy w załączeniu).

W kwestii zbliżeń do kanalizacji deszczowej, stanowisko w sprawie możemy przedstawić po uzyskaniu zgody/opinii od właściciela ww. sieci miejskiej tj. Gminy Lublin, z upoważnienia której działa Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, tel. 81-53-68-382.

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik

2. a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Joanna Bykowska