



Fundusze Europejskie  
na Infrastrukturę,  
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Miękinia, 28.04.2025 r.

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Pisarzowice i Wilkszyn*

Znak sprawy: ID 1062674

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski (*pisownia oryginalna*) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur PE100 RC SDR11 PN10 z zatopionym drutem miedzianym?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający będzie wymagał stosowania rur PE100 RC SDR11 PN10 z zatopionym drutem miedzianym.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej metodą przewiertu sterowanego rurami PE100 RC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur PE100 RC SDR11 PN10. Warunkiem jest zachowanie projektowanych spadków.

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania sieci kanalizacji tłocznej metodą przewiertu sterowanego rurami PE100 RC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur PE100 RC SDR11 PN10.

4. Prosimy o dokładne doprecyzowanie ilości oraz opisów wszystkich pompowni i tłoczni jakie należy wykonać w ramach ww. zadania.

**Odpowiedź:**

W ramach zadania należy wykonać przepompownie zgodnie z załączonymi schematami oraz z PZT, na których są one zaznaczone i opisane:

Pisarzowice: PSPI1 – 1 kpl., PSPI3 – 1 kpl., PSPI4 – 1 kpl.

Wilkszyn: PSWlk1 – 1 kpl., PSWlk2 – 1 kpl., PSWlk6 – 1 kpl.

5. Prosimy o wskazanie nazw ulic, w których należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej objętą wyżej wymienionym zamówieniem.

**Odpowiedź:**

Przebieg kanalizacji sanitarnej wraz z nazwami ulic znajdują się na schematach załączonych do postępowania przetargowego.

Pisarzowice:

- ul. Wrocławka – dz. nr 302,
- ul. Główna – dz. nr 302,



Fundusze Europejskie  
na Infrastrukturę,  
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



- ul. Odrzańska,
- ul. Szkolna dz. nr 307, 314.

Wilkszyn:

- ul. Marszowicka,
- ul. Słoneczna,
- ul. Końcowa,
- ul. Główna,
- ul. Magnoliowa (część),
- ul. Wiśniowa – wpięcie do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

6. Ze względu na to iż całość sieci objętych zamówieniem przebiega w drogach prosimy o zamieszczenie projektu odtworzenia nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Odbudowę nawierzchni należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji, SWZ oraz uzgodnieniami.

Projekt odbudowy - odtworzenia zajętego pasa drogowego powinien wykonać i złożyć Wykonawca robót przed rozpoczęciem robót i złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego.

7. Ze względu na to iż całość sieci objętych zamówieniem przebiega w drogach prosimy o zamieszczenie uzgodnień zarządców tych dróg.

**Odpowiedź:**

Uzgodnienie dotyczące umieszczenia sieci kanalizacyjnej w drogach znajduje się w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

8. Prosimy o wskazanie nazw ulic stanowiących pasy drogowe dróg wojewódzkich w których zaprojektowana została sieć kanalizacyjna, którą należy wykonać w ramach wyżej wymienionego zadania.

**Odpowiedź:**

Brak jest dróg wojewódzkich.

9. Prosimy o wskazanie nazw ulic stanowiących pasy drogowe dróg gminnych w których zaprojektowana została sieć kanalizacyjna, którą należy wykonać w ramach wyżej wymienionego zadania.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź nr 5.

10. Prosimy o wskazanie nazw ulic stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych w których zaprojektowana została sieć kanalizacyjna, którą należy wykonać w ramach wyżej wymienionego zadania.

**Odpowiedź:**

Brak jest dróg powiatowych.

11. Czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia na całej szerokości również pozostałych warstw konstrukcyjnych tj. warstw wiążącej, podbudowy itp.?

**Odpowiedź:**

Pozostałe warstwy konstrukcyjne tj. podbudowy warstwy wiążącej należy odtworzyć po śladzie wykopów, przekopów, komór itp., oraz w przypadku ich naruszenia lub uszkodzenia podczas prowadzonych prac budowlanych.

12. Czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni bitumicznej również w przypadku, w którym sieć kanalizacji sanitarnej biegnie w poboczu lub zieleńcu drogi asfaltowej? Jeśli tak, to w jakim zakresie.

**Odpowiedź:**

Jeżeli nawierzchnia bitumiczna nie będzie naruszona lub uszkodzona podczas prowadzenia robót budowlanych to Zamawiający nie będzie wymagał jej odtworzenia. Natomiast w przypadku jej uszkodzenia (np. gdy pojawią się spękania, przełomy itp.), w wyniku prowadzenia robót, transportu materiałów itp., to Wykonawca będzie miał obowiązek dokonania naprawy i wykonania warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi na odcinku powstałych uszkodzeń, po wcześniejszym sfrezowaniu uszkodzonej lub naruszonej nawierzchni.

13. Zgodnie z zapisami SWZ: „Kinety w studniach betonowych muszą posiadać wkładkę z PU wykonana na etapie prefabrykacji w zakładzie produkcyjnym.”. Prosimy o doprecyzowanie w których konkretnie studniach Zamawiający będzie wymagał montażu wkładek z PU. Dla zakresu objętego zamówieniem brak jest szczegółowego zestawienia studni i ich wyposażenia. Profile podłużne również nie zawierają tej informacji, co uniemożliwia obiektywną ich wycenę.

**Odpowiedź:**

Do postępowania załączono zestawienie studni dla miejscowości Pisarzowice i Wilkszyn. Wszystkie dennice studni należy zabezpieczyć wkładką z PU. W załączeniu przykładowy rys. BK1 – analogia.

14. Czy Zamawiający oprócz wyżej wspomnianych wkładek z PU będzie również wymagał montażu wykładziny z PEHD? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie konkretnych numerów studni w których ma być wykładzina.

**Odpowiedź:**

Wkładką PU muszą być zabezpieczone tylko wszystkie i całe dennice. Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowej wkładki z PEHD.

15. Czy Wykonawca będzie zobligowany do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w ramach prowadzonych prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej?

**Odpowiedź:**

Wykonawca będzie zobligowany do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

16. Czy Wykonawca będzie zobligowany do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w ramach prac związanych z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych docelowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych?

**Odpowiedź:**

Opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w okresie od wykonania nawierzchni tymczasowej do czasu wykonania nawierzchni docelowej nie będzie naliczana.

17. Prosimy o wyjaśnienie czy studnie betonowe mają być wykonane z betonu klasy C40/50 czy C35/45.

**Odpowiedź:**

Studnie muszą być wykonane z betonu klasy min. C35/45.

Załączniki do wyjaśnień SWZ (dot. pytania nr 13):

- 1) Pisarzowice – zestawienie studni;
- 2) Wilkszyn – zestawienie studni;
- 3) Rys. BK1.

**Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.**