

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 25.03.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odcinkami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Krępice i Żurawiniec.*

Znak sprawy: ID 1064478

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski (*pisownia oryginalna*) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Zwracam się z prośbą o udostępnienie załącznika graficznego z mapą poglądową obrazującą zakres opisany w SWZ z oznaczeniem odcinków, które są do wykonania.

Odpowiedź:

Zakres dotyczący wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z pokazaniem odcinków sieci, odcisków, przepompowni, przyłączy wodociągowych do przepompowni itp. jest dołączony do postępowania.

1. Krępice – zakres jest pokazany na: Krępice_schemat oraz na rys. PZT 1 Krępice i PZT 2 Krępice.
2. Żurawiniec – zakres jest pokazany na: Żurawiniec_schemat oraz na rysunku PZT Żurawiniec etap 1 i rys 1.25_ul. Wodna_obręb_Mrozów.

2. Czy Zamawiający wymaga aby pompownie jako całość posiadały deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002?

Odpowiedź:

Przepompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodnie z PN-EN 1250-12050-1:2002 oraz posiadać oznaczenie CE.

3. Czy Zamawiający wymaga aby na czas udzielonej gwarancji na urządzenia (pompownie/tłocznie) przeglądy techniczne tych urządzeń były po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga, aby na czas udzielonej gwarancji na całość zadania przeglądy były po stronie Wykonawcy.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.