



UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

- OS1/R1
- NAZWA ROZDZIELNICY
 - NUMER OBWODU W TABLICY
 - RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY, G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O $U_n=750V$ I PRZĘKROJU ŻYŁY 1,5mm². PRZEWODY MUSZĄ SPEŁNIAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ KLASY B2ca. PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOWŁĄCZKAMI.

OSWIETLENIE PIWNICY - JEDEN OBWÓD ZAŁĄCZANY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH.

ZAŁĄCZANIE POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK MOŻLIWE PO WŁĄCZENIU OBWODU OGÓLNEGO. INDYWIDUALNYMI WŁĄCZNIKAMI.

POWYŻSZE MA ZAPEWNIĆ WYŁĄCZENIE CAŁEGO OSWIELENIA W PIWNICY W PRZYPADKU NIE WYŁĄCZENIA OSWIELENIA W KOMÓRCE.

- LEGENDA:
- NATYNKOWA OPRAWA OSW. TYPU PLAFON, IP44, 2x17W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
 - NATYNKOWA OPRAWA OSW. TYPU PLAFON, IP44, 2x17W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
 - NATYNKOWA OPRAWA OSW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K, MONT. NA ŚCIANIE
 - NATYNKOWA OPRAWA OSWIELENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH
 - NATYNKOWA OPRAWA OSWIELENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
 - NATYNKOWA OPRAWA OSW. ZEWNĘTRZNEGO IP44, 1x9W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
 - NATYNKOWA OPRAWA OSW. ZEWNĘTRZNEGO, NAŚWIETLACZ, IP44, 1x50W, 4000K, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
 - NATYNKOWA OPRAWA OSWIELENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH MONTOWANA NA ŚCIANIE
 - OPRAWA OSWIELENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA SUFICIE
 - OPRAWA OSWIELENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA ŚCIANIE

PROJEKT TECHNICZNY



autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

TYTUŁ PLANSZY	INSTALCJA OŚWIETLENIOWA PARTERU	
INWESTOR	MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA	ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI	ul. Marcinkowskiego 17 64-100 Leszno	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Kazimierz Pawlicki upr. nr 820/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA
E3		1:100
BRANŻA	STRONA	DATA
IE	21	13.11.2024