

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-097 BIAŁYSTOK
ul. M. Curie - Skłodowskiej 14

Białystok, 09 kwietnia 2025 r.

BZP.272.15.2025.LC

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **BZP.272.15.2025.LC** pn.: „**Dostawa i montaż 3 klimatyzatorów**” wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie:

Z uwagi na moc chłodnicza urządzeń osiągnięcie parametrów głośności na poziomie 22dB jest niemożliwe.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach:

Split podsufitowy min. 8kW o poziomie głośności 39-52 dB?

Urządzenie kasetonowe min. 3,5 kW o poziomie głośności 27-43 dB i różnicy poziomów 10m?

Urządzenie kasetonowe min 7kW o poziomie głośności 28-46 dB?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opisane w zapytaniu parametry poziomu ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej z zaznaczeniem, że przy jednostce o mocy 3,5 kW nie ma tak dużej różnicy poziomów (jednostka ta będzie montowana na parterze budynku). Tym samym Zamawiający zmienia dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej na max 39dB na niskim biegu i nie więcej niż 52 dB na najwyższym biegu mierzony w odległości 1m.

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Dyrektor

Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/