OZNACZENIA	
S2 S1	PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK "S - S23", DŁ. 857,9 mb ODCINEK ŚIEC. "S1 - S12" PROJEKTOWANY POZWIETRZNIK ETEROWANY/NIE, DŁ. 62 mb
	PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ LINII nN WG. CZ. III PB-III
HP1	PRZEBUDOWA ISTN. HYDRANTU DN80

BS PROJEKT Pracownia Projektowa ul. Partyzantów 1A 35-242 Rzeszów

temat:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, LINII NAPOWIETRZNEJ, PRZEBUDOWA HYDRANTU PRZY UL. MONTE CASSINO, ALEJE WOLNOŚCI, GRANICZNA, ASTRONAUTÓW, EMILII PLATER W PRZEMYŚLU

inwestor: BS Inwestycje Sp. z o.o. Sp.K.
Swilcza-474
36-072 SWILCZA

adres inwestycji: JEDNOSTKA EW.: 186201_1 M.PRZEMYŚL
DZIAŁKI NR EW. 6802, 6807, 6803, 12361, 6933, 696/1, 700/1, 701/1, 701/2, 702, 705, 706/2, 748/2, 752/2, 774/2, 774/3, 775/1, 775/2, 797/2, 797/2, 798, 804, 803, 808, 1237/1, 1237/2, 815, 818/1, 847/4, 847/2, 819 **OBRĘB NR 203**
2067, 2068 **OBRĘB NR 202**
PRZEMYŚL - UL. MONTE CASSINO, EMILII PLATER, ASTRONAUTÓW, GRANICZNA, ALEJA WOLNOŚCI

faza:	PROJEKT BUDOWLANY	data: 01.2020	PB
część:	**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEBUDOWA HYDRANTU**		
branża:	**SANITARNA**	skala: 1:500	
nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL/C, EMILII PLATER - ASTRONAUTÓW-ALEJE WOLNOŚCI. ODCINEK "S1 - S23"	nr rys. S-02	

zespół projektowy:

funkcja:	imię i nazwisko:	nr uprawnień :	data:	podpis:
projektant:	mgr inż. Dorota WOLAK	PDK/0067/POOS/06	01.2020	
sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ	PDK/0071/PWOS/06	01.2020	

ZESTAWIENIE WĘZŁÓW : S1 - S23

Lp	ozn. węzła	proj.Rz.t	istn. Rz.t	Rz.g. studni	Rzędna dna kanału		typ studni	wymiar nominalny	głębokość I / II etap		klasa włazu	rodzaj kinety	Uwagi
1	**S1**	-	211,45	211,45	209,47		inspekcyjna	PP425	2,0	-	A15	przelot, 180+60°	
2	**S2**	-	212,54	212,54	210,11		inspekcyjna	PP425	2,4	-	A15	przelot, 180+0°	
3	**S3**	-	213,29	213,29	210,26	210,86	rewizyjna kaskada 0,6m	DN1000	3,0	-	D400	przelot, 180+4°	
4	**S4**	-	215,71	215,71	213,85		inspekcyjna	PP425	1,9	-	A15	przelot, 180+9°	
5	**S5**	-	219,9	219,9	218,25		inspekcyjna	PP425	1,7	-	A15	przelot, 180+4°	
6	**S6**	-	221,17	221,17	219,18		rewizyjna	DN1000	2,0	-	D400	przelot, 180+0°	
7	**S7**	-	223,29	223,29	221,64		inspekcyjna	PP425	1,7	-	A15	zbiorcza, dopływ lewy PCV160	*włączenie działek nr 803,805*
8	**S8**	-	-	-	-		łuk	PCV/ 7.5°	-	-	-	-	
9	**S9**	-	227,17	227,17	225,46		inspekcyjna	PP425	1,7	-	A15	przelot, 180+0°	*włączenie działek nr \803,805*
10	**S10**	-	229,39	229,39	227,18		inspekcyjna	PP425	2,2	-	B125	dwustronnie zbiorcza PCV200	*włączenie działek nr 789,799, 797*
11	**S11**	-	229,87	229,87	227,35		rewizyjna	DN1000	2,5	-	D400	przelot, 180+90°	*wlot PE \225, wylot PCV \200*
12	**S12**	-	233,33	233,33	231,13		rewizyjna	DN1000	2,2	-	D400	przelot, 180+70°	*wlot PCV \200, wylot PE \225*
13	**S13**	-	232,68	232,68	231,16		inspekcyjna	PP425	1,5	-	A15	zbiorcza, dopływ lewy PCV200	*włączenie działki nr 775/1*
14	**S14**	-	234,08	234,08	232,18		inspekcyjna	PP425	1,9	-	A15	przelot, 180+0°	
15	**S15**	-	234,22	234,22	232,57		inspekcyjna	PP425	1,7	-	A15	przelot, 180+0°	
16	**S16**	-	236,24	236,24	234,49		inspekcyjna	PP425	1,8	-	A15	przelot, 180+45°	
17	**S17**	-	237	237	235,21		rewizyjna	DN1000	1,8	-	D400	przelot, 180+45°	
18	**S18**	-	240,8	240,8	239,05		inspekcyjna	PP425	1,8	-	A15	przelot, 180+0°	
19	**S19**	-	245,5	245,5	243,64		rewizyjna	DN1000	1,9	-	D400	przelot, 180+84°	*wlot PE \225, wylot PCV \200*
20	**S20**	-	246,72	246,72	245,05		rewizyjna	DN1000	1,7	-	D400	przelot, 180+56°	*wlot PCV \200, wylot PE \225*
21	**S21**	-	252,04	252,04	250,12		inspekcyjna	PP425	1,9	-	A15	przelot, 180+6°	
22	**S22**	-	253,1	253,1	251,32		inspekcyjna	PP425	1,8	-	A15	przelot, 180+3°	
23	**S23**	-	254,29	254,29	252,92		inspekcyjna	PP425	1,4	-	A15	przelot, 180+0°	