


SCHEMAT UŁOŻENIA RUR WODOCIĄGOWYCH W WYKOPIE



KONSTRUKCJA DROG OSIEDLOWYCH:


- 8cm kostka bet. wibroprasow.
- 4cm pods. cem.-piask. 1:4
- 25cm podbud. z kruszywo 0/31,5 łamane słab. mechan.
- 20cm piasek słab. cementem C3/4 o Rm 2,5MPa

- UWAGA:
1. Przykrycie ruroc. wodociagowych powinno wynosic min. 1,6m;
  2. Rury powinny byc ułożone wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości;
  3. Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbite podsyпką z piasku;

KONSTRUKCJA DROGI - UL. GRANICZNA:

- warstwa szcieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6,0cm;
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, zagęszczone mechanicznie gr. 20cm;
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm, zagęszczone mechanicznie gr. 20cm;
- podłoża gruntowe odpowiadające grupie nośności G1.

SCHEMAT UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE



KONSTRUKCJA DROG OSIEDLOWYCH:

- 8cm kostka bet. wibroprasow.
- 4cm pods. cem.-piask. 1:4
- 25cm podbud. z kruszywo 0/31,5 łamane słab. mechan.
- 20cm piasek słab. cementem C3/4 o Rm 2,5MPa

temat:		Pracownia Projektowa <b>IS PROJEKT</b> ul. Partyzantów 1A 35-242 Rzeszów			
inwestor:		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, LINII NAPOWIETRZNEJ, PRZEBUDOWA HYDRANTU PRZY UL. MONTE CASSINO, ALEJE WOLNOŚCI, GRANICZNA, ASTRONAUTÓW, EMILII PLATER W PRZEMYSŁU			
inwestor:		BS Inwestycje Sp. z o.o. Sp.K. ŚWILCZA 474 36-072 ŚWILCZA			
adres inwestycji:		JEDNOSTKA EW.: 186201_1 M-PRZEMYSŁ DZIAŁKI NR EW. 6802, 6807, 6803, 1236/1, 6933, 695/1, 700/1, 701/1, 701/2, 702, 705, 706/2, 748/2, 752/2, 774/2, 774/3, 775/1, 775/2, 776/2, 797/2, 796, 804, 803, 808, 1237/1, 1237/2, 815, 818/1, 847/4, 847/2, 819 <b>OBRĘB NR 203</b> 2957, 2958 <b>OBRĘB NR 202</b> PRZEMYSŁ - UL. MONTE CASSINO, EMILII PLATER, ASTRONAUTÓW, GRANICZNA, ALEJA WOLNOŚCI			
faza:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY		data: 01.2020	PBW	
część:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEBUDOWA HYDRANTU				
branża:	SANITARNA		skala: -		
nazwa rysunku:		nr rys.: S-11			
SCHEMAT UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE					
zespół projektowy:					
funkcja:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:	
projektant	mgr inż. Dorota WOŁAK	PDK0067/PWOS/06	01.2020		
sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ	PDK0071/PWOS/06	01.2020		

UWAGA: