

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 06.03.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Średzka.

Numer referencyjny postępowania: ID 1062125

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął wniosek (*pisownia oryginalna*) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), na który Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

2. *Czy W związku z pojawieniem się rozbieżności, w udostępnionej dokumentacji co do ilości oraz nazewnictwa pompowni (inna ilość opisana w SWZ i inna ilość według opisów i załączników projektowych), proszę o dokładne doprecyzowanie ilości oraz opisów wszystkich pompowni jakie należy wykonać w ramach ww. zadania*

Odpowiedź:

W ramach zadania do wykonania są trzy tłocznie ścieków oraz jedna przepompownia:

- jedna przepompownia ścieków oznaczona na rys. nr 2.5 jako P4BrzŻr, odpowiednio przepompownia jest pokazana w branży technologicznej/rysunki konstrukcyjne na rys. nr 9N_2021_Rys.2.2,
- jedna tłocznia ścieków oznaczona na rys. nr 2.3 jako T2BrzŻr, odpowiednio tłocznia jest pokazana w branży technologicznej/rysunki konstrukcyjne na rys. nr 79N_2021_Rys.2.5,
- jedna tłocznia ścieków oznaczona na rys. nr 2.6 jako T1BRŻr, odpowiednio tłocznia jest pokazana w jedna branży technologicznej/rysunki konstrukcyjne na rys. nr 9N_202_Rys.2.4,
- jedna tłocznia ścieków oznaczona na rys. nr 2.5 jako T5Brz, odpowiednio tłocznia jest pokazana w branży technologicznej/rysunki konstrukcyjne na rys. nr 9N_2022_Rys.2.6.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.