



LEGENDA:

NATYNKOWA OPRAWA KANAŁOWA, IP44, 12W, 960lm, 4000K,
MONTAŻ NA ŚCIANIE

OS1/R1

NAZWA ROZDZIELNICY

NUMER OBWODU W TABLICY

RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY,
G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SIŁOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH. W POMIESZCZENIACH PIWNICY DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE PRZEWODÓW NATYNKOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMOWYCH UCHWYTÓW, KOLANEK ŁĄCZNIKÓW ITD. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O $U_n=750V$ I PRZEKROJU ŻYŁY $1,5mm^2$. PRZEWODY MUSZĄ SPEŁNIAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ KLASY B2ca. PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI.

autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

TYTUŁ PLANSZY	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIWNICY	
INWESTOR	MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA	ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI	ul. Nowy Rynek 27 64-100 Leszno	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA
E01		1:100
BRANŻA	STRONA	DATA
IE	15	13.11.2024