

243/2P/25
16.04.2025

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Komendant
płk Waldemar KLISZCZAK

45WOG.ZP.2812
Wędrzyn, data 16.04.2025r.

Otrzymują:
Wykonawcy, którzy zapoznali się z treścią SWZ
Opublikowano:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1093398>

dotyczy: Usługi przeglądu urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic w podziale na dwie części:

Część nr 1 - przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic w garnizonach Krosno Odrzańskie, Sulechów, Zielona Góra

Część nr 2 - przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nagrzewnic w garnizonach Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna (Sprawa 23/TP/2025)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia sporządzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 1: . Do zadania nr 1 potrzeba 4 pracowników z uprawnieniami E oraz D
Czy wystarczy np. dla jednego z pracowników tylko E lub D?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga aby w przypadku złożenia oferty na jedną z części, Wykonawca wykazał minimum 4 osoby posiadające uprawnienia kwalifikacyjne do wykonania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych serii E i D do 1 kV.

Z poważaniem
KOMENDANT
45 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
płk Waldemar KLISZCZAK

Magdalena Ziemba
tel. 261 676/145
e-mail: ma.ziemba@ron.mil.pl

Tel.: 261-676-145 fax: 261-676-222
e-mail: 45wog.sekretariat@ron.mil.pl
www.45wog.wp.mil.pl

69-211 Wędrzyn