

Bydgoszcz, 29.04.2025 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Montaż sekcyjnej armatury odcinającej DN700 wraz z napędem zdalnym w komorze K-4048 przy ul. Herberta 5 w Bydgoszczy, PP/23/2025**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 28.04.2025 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. W nawiązaniu do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi dotyczącej z brakiem zgody na wydłużenie terminu montażu kompletów (przepustnicy z napędem elektrycznym) zwracamy się z kolejnym pytaniem czy ze względu na długi czas dostawy napędów elektrycznych zamawiający dopuszcza montaż w pierwszym etapie przepustnic DN 700, które na krótki czas będą wyposażane w przekładnię ręczną a w terminie późniejszym ok. 20.10.2025 odbędzie się montaż napędów elektrycznych na obiekcie przez autoryzowany serwis producenta armatury? W przypadku akceptacji takiego rozwiązania warunkiem musi być zgoda Zamawiającego na zamknięcie i otwarcia każdej przepustnicy w celu skalibrowania napędów elektrycznych na przepustnicach , szacowany czas ok. 5 godzin.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Po ponownym przeanalizowaniu możliwości wydłużenia terminu wykonania prac w komorze K-4048, Zamawiający informuje, że prace polegające na montażu przepustnic oraz inne związane ze spuszczeniem wody z rurociągów należy koniecznie zakończyć do 15.09.2025r, natomiast istnieje możliwość wydłużenia terminu na wykonanie pozostałych prac tj. m.in. montażu napędów do 31.10.2025r.

Ponadto, Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie przepustnic w celu skalibrowania armatury.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz • Koronowo • Solec Kujawski  
Nakło n/Notecią • Szubin

KRS 0000033107  
NIP 554-030-90-86  
REGON 090523340  
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł

