

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 27.03.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Krępice i Żurawiniec.*

Znak sprawy: ID 1064478

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski (*pisownia oryginalna*) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
[zachowano kontynuację numeracji pytań]

4. W dokumencie SWZ podano iż w zakresie zadania w Krępicach jest do wykonania 473 mb sieci wodociągowej w90, projektowanej dla potrzeb eksploatacyjnych pompowni ścieków. Zgodnie z załączonymi rysunkami PZT miejscowości Krępice nie widnieją takie ilości sieci do wykonania. Proszę o poprawne zweryfikowanie ilości do wykonania.

Odpowiedź:

Przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem należy doprowadzić do każdej przepompowni. Orientacyjna suma długości sieci wodociągowej zasilającej hydranty wynosi około 78,50 m. W załączeniu przesłany przez projektanta poprawiony przedmiar oraz rys PZT 2, na którym dorysował hydrant do PSKR1. Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy.

Załączniki do wyjaśnień stanowią:

1. Aktualny przedmiar pomocniczy Krępice;
2. Aktualny PZT 2 Krępice.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.