



POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 683 45 09, fax +48 44 683 43 35

www.radomszczanski.pl
starostwo@radomszczanski.pl

Radomsko, dnia 3 marca 2025 roku

-WYKONAWCY –

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WP.272.3.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pod nazwą **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3918E odc. Silnica-Kozie Pole”**.

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie grubości poboczy tłuczniowych w związku z rozbieżnościami między przedmiarem robót (10 cm) a przekrojem konstrukcyjnym (15 cm), stanowiącymi część dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje grubość poboczy tłuczniowych opisanych w przedmiarze robót tj. (10 cm).

Wyjaśnienie treści SWZ zostało zamieszczone w dniu 3 marca 2025 roku na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1061946>.

z up. STAROSTY

/-/

Jacek Gębicz

WICESTAROSTA