

GMINA ŚWIERZAWA
Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa
urząd@swierzawa.pl,
e-puap /89m4egf6ck/skrytka

Świerzawa, dnia 25.02.2025 r.

INGK.Iz.271.1.1.2025/38

Dotyczy: postępowania pn.: „**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Świerzawa**” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie (1) z dnia 24.02.2025 r.: „*Pytanie nr 1: Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji złącza ZK3 z którego jest zasilana oczyszczalnia*”.

Odpowiedź: Złącze ZK3 znajduje się na budynku administracyjnym oczyszczalni ścieków (budynek nr 13 na mapie – Planu Zagospodarowania Terenu). .

„*Pytanie nr 2: Odnosząc się do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 20.02.25r. na pytanie nr 6 z dnia 17.02.25r. w zakresie mocy dla projektowanej farmy fotowoltaicznej, nie znaleźliśmy na nie odpowiedzi w PFU w związku z tym, prosimy o podanie jaką moc instalacji fotowoltaicznej ma przyjąć oferent do wyceny*”.

Odpowiedź: W Programie Funkcjonalno-Użytkowym ppkt 12.1 zestawiono tabelarycznie orientacyjne zapotrzebowanie energetyczne głównych technologicznych odbiorników energii elektrycznej przykładowego wyposażenia technologicznego. W celu ogrzewania, wentylacji, oświetlenia i zapewnienia warunków sanitarnych na całej oczyszczalni ścieków (w tym również budynku administracyjnego), należy zaprojektować dodatkowe urządzenia elektryczne. Ponadto przetarg prowadzony jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, więc to Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do dokonania stosownych obliczeń dla zapewnienia odpowiedniej ilości energetycznej dla prowadzonych procesów.

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa

dr Paweł Kisowski