

Kielce, dnia 10.10.2024 r.

TZ.77.2024.1634

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: **postępowania nr TZ.261.20.2024 na dostawę 2 szt. płytowych wymienników ciepła dla potrzeb c. w. u.**

W związku z pytaniem o treści:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o obniżenie maksymalnego ciśnienia pracy z 25 bar na 16 bar wzorem lat poprzednich, kiedy ciśnienie maksymalne w Państwa zapytaniach wynosiło właśnie 16 bar”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Kielcach informuje, że dopuszcza się zmianę wytycznych co do max. ciśnienia **na 1,6 MPa**.

W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego pkt 3.3 przyjmuje brzmienie:


„Wymienniki muszą być odporne na pracę przy maksymalnej temperaturze 150°C i przy maksymalnym ciśnieniu 1,6 MPa (oba warunki muszą być spełnione równocześnie).

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.


Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a

Dyrektor Inwestycji i Rozwoju


Kamila Stachowicz

PREZES ZARZĄDU


Arkadiusz Ponikowski


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Małgorzata Solnica