



**PGKiM  
Dąbie**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Dąbiu**  
62-660 Dąbie, ul. Przemysłowa 1  
tel. 63 27 10 019  
[www.pgkim.gminadabie.pl](http://www.pgkim.gminadabie.pl)  
e-mail. [pgkim@gminadabie.pl](mailto:pgkim@gminadabie.pl)

SUW-D/1/2023

Dąbie 05.05.2023r.

**SIM- KZN-Wielkopolska sp. z o.o.**

**ul. Sarnowska 2 lok 219**

**63-900 Rawicz**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. podaje poniżej warunki i techniczne przyłącza działki nr 1114/2 i 1115 w miejscowości Dąbie do wodociągu publicznego w Dąbiu.

**1. Miejsce włączenia:**

rura na przyłączy minimum  $\varnothing 80$  biegnące prostopadle do wodociągu za drogą gminną  $\varnothing 110$  średnia głębokość posadowienia rurociągu to ok. 1,5 metra. W miejscu przejścia pod jezdnią zastosować osłonę stalową. Do przejścia pod drogą uzyskać pisemną zgodę właściciela.

**2. Wymagania realizacyjne:**

- na przyłączy zastosować rurę PE z cechą PN -10 i minimalnej średnicy  $\varnothing 80$ , włączenie do przyłącza poprzez nawiertkę z zasuwką przyłączeniową i kluczem teleskopowym. Zabudowę zestawu wodomierzowego wykonać wg PN-B-10720 w studziannie wodomierzowej. Zastosować zawory przelotowe. Za zaworem wodomierzowym licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody należy zaprojektować zawór antyskażeniowy wg PN-EN-1717/2003. Wodomierz w pozycji poziomej.

Zastosować pojedynczy hydrant nadziemny z przyłączem kołnierзовym DN 80. Podłączenie hydrantu wykonać przy pomocy łuku kołnierзовego DN 80.

3. Trasowanie przyłącza wodomierzowego – wykonać poza wjazdem na nieruchomość. Zachować wzajemne odległości od urządzeń podziemnych istniejących i planowanych wg norm branżowych.

4. Projekt budowlany przyłącza wodociągowego wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 62-660 Dąbie, ul. Przemysłowa 1 - ilości 2 egz.

5. Warunki techniczne, o których mowa j. w. tracą swoją ważność po upływie dwóch lat.

6. Wydane warunki nie naruszają praw osób trzecich.

**7. Po wykonaniu przyłączy należy zinwentaryzować geodezyjnie.**

Z poważaniem  
**PREZES Zarządu**  
Waldemar Sobalski



**PGKiM  
Dąbie**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Dąbiu**  
62-660 Dąbie, ul. Przemysłowa 1  
tel. 63 27 10 019  
[www.pgkim.gminadabie.pl](http://www.pgkim.gminadabie.pl)  
e-mail. [pgkim@gminadabie.pl](mailto:pgkim@gminadabie.pl)

2/k/D/2023

Dąbie, dnia 19.05.2023r.

**SIM- KZN-Wielkopolska sp. zo.o.**  
**ul. Sarnowska 2 lok 219**  
**63-900 Rawicz**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbiu podaje poniżej warunki ogólne i techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji miejskiej działki nr 1115 i 1114/2 przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Dąbie:

1. Miejsce włączenia – studnia kanalizacyjna o rzędnych 106,57 /105,55. Średnia głębokość posadowienia to około 1,5 do 2,2 m.
2. Wymagania realizacyjne – na przyłączy zastosować rurę minimum PVC fi 160. Zastosować studzienki rewizji wewnętrznej fi 315 lub większe w celu ewentualnego oczyszczenia instalacji. Całość instalacji wykonać ze spadkiem od 2% do 5 % w kierunku studni kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zachować szczelność instalacji.
3. Nie zasypywać przyłącza, zgłosić do PGKiM sp. zo.o w Dąbiu celem dokonania odbioru.
4. Podpisać protokół odbioru / inwestor, wykonawca, przedstawiciel PGKiM /
5. Zachować wzajemne odległości od instalacji istniejących lub projektowanych.3
- 6. Po wykonaniu przyłącza należy zinwentaryzować geodezyjnie.**
7. Warunki tracą ważność po upływie 2 lat.
8. Po odbiorze technicznym należy zgłosić się do PGKiM sp. zo.o w Dąbiu w celu podpisania umowy na korzystanie z sieci kanalizacji miejskiej.

Z poważaniem <

PREZES Zarządu  
*Waldemar Sobalski*  
Waldemar Sobalski