

Wilkasy 12 maj 2025 r.

Do wszystkich Wykonawców
znak postępowania:
GOKIR.2601.02.2025

Dotyczy: wyjaśnień treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **Remont i modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach w ramach projektu „Amplifikator kultury-zwiększamy zasięg”**

Wyjaśnienia i modyfikacja treści opisu przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Remont pomieszczeń I doposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach

I Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach działając zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z późn. zm.), odpowiada na pytania, które wpłynęły od wykonawców i dokonuje modyfikacji treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną p.n.: **Remont i modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach w ramach projektu „Amplifikator kultury-zwiększamy zasięg”**

Pytania Wykonawcy o odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Zastosowanie paneli akustycznych o klasie reakcji na ogień E (zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2010) w centrum kultury, nawet bez stałego użytkownika, jest raczej niezgodne z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z § 216 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w pomieszczeniach użyteczności publicznej materiały wykończeniowe, w tym panele akustyczne, powinny posiadać co najmniej klasę reakcji na ogień B-s2,d0. Klasa E jest znacznie niższa i nie spełnia tych wymagań.

Dodatkowo, norma PN-EN 1021-1:2007 dotyczy oceny zapalności mebli tapicerowanych, a nie

materiałów budowlanych, co oznacza, że jej spełnienie nie gwarantuje zgodności z przepisami dotyczącymi materiałów wykończeniowych w budynkach użyteczności publicznej.

W związku z tym zaleca się zastosowanie paneli akustycznych o wyższej klasie reakcji na ogień – na przykład B-s2,d0 lub wyższej – które będą zgodne z wymaganiami dla budynków użyteczności publicznej. Jest to szczególnie istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i zgodności z przepisami prawa budowlanego. Warto dodać, że podany panel jest szczególnie niebezpieczny pod względem wytwarzania dymu.

Pytanie do Zamawiającego – dotyczące paneli akustycznych

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia skutecznej adaptacji akustycznej sali proponujemy zastosowanie paneli akustycznych Stratocell Whisper o grubości 40-50 mm.

Panel ten charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem pochłaniania dźwięku – $\alpha_w = 0,90$, co oznacza wysoką skuteczność w zakresie redukcji czasu pogłosu. Dodatkowo materiał posiada klasę reakcji na ogień B-s2,d0, co oznacza znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego niż panele klasy E i tym samym spełnia wymagania dla budynków użyteczności publicznej określone w § 216 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

W związku z tym uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tego typu paneli jako równoważnych.

Dodatkowo, w celu zmniejszenia kosztów montażu i ograniczenia strat materiałowych, zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli w zmiennym formacie 60x60 cm (zamiast pierwotnych wymiarów), przy zachowaniu deklarowanych właściwości akustycznych i klasy ogniowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie tego typu paneli jako równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania paneli akustycznych o wyższej klasie reakcji na ogień na przykład Bs2,d0 lub wyższej, które będą zgodne z wymaganiami dla budynków użyteczności publicznej.

Dyrektor

Michał Rogowski

