

Kielce 25.04.2025 r.

TZ.45.2025.737

### INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania nr TZ.262.7.2025 na: wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej od komory K-9 do komory K-10 przy ul. Bukowej wraz z przyłączami do budynków ul. Stara 3, ul. Bukowa 16 i 18, ul. Warszawska 105, 107 i 109”.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Kielcach przedstawia poniżej zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego, dotyczącą treści SWZ:

#### **PYTANIE 1**

Zgodnie z zapisami Załącznika 1B – dane do projektowania sieci ciepłowniczej, „średnice projektowanych sieci ciepłowniczych – takie jak istniejące, tj. 2xDN200, 2xDN150, 2xDN125, 2xDN100 (z wyłączenie odcinka do ul. Starej 3)”, zgodnie z zapisami STWiORB „przewidzianą do przebudowy osiedlową sieć ciepłowniczą na ww. odcinkach należy wykonać z rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną 2xØ219,1x4,5/315, 2xØ168,3x4,0/250, 2xØ139,7x3,6/225, 2xØ88,9x3,2/160, 2xØ76,1x2,9/140, 2xØ60,3x2,9/125, 2xØ48,3x2,6/110 z instalacją alarmową”, natomiast Załącznik nr 1C – Załącznik graficzny w większości w ogóle nie wskazuje na istniejące średnice.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie załącznika graficznego uwzględniającego średnice dla całego zakresu postępowania.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że w związku z pozostawieniem komory K-9 wykreśla się ze STWiORB pkt.1.2. zapis odnośnie rury 2xDN65-ok.4,0m tj. „Obecne długości sieci wynoszą orientacyjnie: 2xDN 200 – ok. 190 mb , 2xDN150 – ok. 3,0 mb , 2xDN125 – ok. 65,5m, 2xDN80 – ok. 4,0 mb , 2xDN50 – ok. 42 mb , 2xDN40 – ok. 112,7m.”*

**Załącznikiem do niniejszej informacji jest – Załącznik graficzny z istniejącymi średnicami sieci oraz przyłączami.**

**Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.**

**DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU  
KAMILA STACHOWICZ**

**PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ PONIKOWSKI**

Do wiadomości:  
Platforma zakupowa.  
TZ aa.