




Urząd Miasta Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
tel. 94 35 51 500, fax. 94 35 23 769
ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka
urząd@um.kolobrzeg.pl
www: i-kolobrzeg.pl



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kołobrzeg, 15 stycznia 2024 r.

BZ.271.59.2024.I

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO - ODPOWIEDZI NA PYTANIA/WNIOSKI Nr 3

Dotyczy: Termomodernizacji kompleksu rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje informacje i udziela odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców.

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia ponieważ według dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Roboty budowlane" w punkcie 5.1 podpunkt 3) zakres przebudowy polegającej na dociepleniu dachu wchodzi: dach budynku sportowego z częścią handlową, usługową, biurową, gastronomiczną i hotelową, natomiast w dokumencie SWZ III w punkcie II podpunkt 3. w zakres przebudowy dachu wchodzi dach budynku basenowego wraz z łącznikiem. Jeżeli zakres prac będzie obejmował łącznik proszę o przedstawienie technologii wykonania.

Odpowiedź 1

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja kompleksu rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu” w skład którego wchodzi również łącznik. Powierzchnia dachu łącznika wynosi 120 m², a powierzchnia sufitu podwieszonego 100 m². Technologię wykonania dachu pokazano na załączonym rysunku nr A -28.

Załączniki:

1. DachŁącznika_PT_A-28 Detal łącznika

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU
inż. Janusz Struch
2025 -01- 15

Sprawę prowadzi:
CZESŁAW STOMA
Główny Specjalista
Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel.: 94 35 515 541
c.stoma@um.kolobrzeg.pl



I SEA YOU

KOŁOBRZEG
2029
EUROPEJSKA STOLICA
KULTURY-FINALISTA

