

**KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O.**

Ul. Michała Drzymały 4A

89-100 Nakło nad Notecią

Tel. 52 3854024

NIP 558-000-14-43

REGON 090038018

BDO 000004578

Zamawiający otrzymał pytanie do zapytania publicznego pod nazwą: Wybudowanie garażu dla KPWiK w Nakle nad Notecią (ID 1046863)

Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania garażu z konstrukcji stalowej na murowaną z zachowaniem takiej samej izolacyjności i funkcjonalności budynku ?

odpowiedź:

Zmawiający dopuszcza alternatywnie wykonanie budynku w konstrukcji murowanej tradycyjnej. W takim przypadku należy przewidzieć materiał ścienny o izolacyjności takiej samej jak przyjęte płyty PIR tj. spełniając współczynnik przenikania ciepła $U_{\text{max}} < 0,23$ [W/(m²xK)]. Warunek ten można spełnić stosując ścianę dwuwarstwową (gazbeton/silikat+styropian) lub jednowarstwową z materiału murowego energooszczędnego.

W technologii murowanej należy również przewidzieć wykonanie trzpieni i wieńców żelbetowych. Jako konstrukcje dachu dopuszcza konstrukcje drewnianą pokrytą płytami warstwowymi PIR 10 cm.

W przypadku takiej zmiany technologii Wykonawca jest zobowiązany się do zlecenia projektu technicznego zamiennego w zakresie konstrukcji.

W przypadku zmiany technologii wykonania należy wykonać wewnątrz budynku tynki cementowo-wapienne a od zewnątrz tynk silikonowy.

Wszelkie koszty projektowe związane z zmianą technologii pokrywa Wykonawca

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Stanisław Sobczak