Schemat połączenia i montażu zasuw w węźle W1



1–trójnik równoprzelotowy kołnierzowy żeliwny ø200
2–zasuwa kołnierzowa DN200–(np. JAFAR nr kat.2111–krótka)
3–obudowa PEHD ø∎ew.1500
4–podpora PE pod trójnik i zasuwy
5–łączniki kołnierzowe RK (GF Multi/Joint)
6–dogrzewane tuleje–szczegóły na rys.8
7–łącznik kołnierzowy RK (np. Jafar lub równoważne)

Schemat połączenia i montażu zasuw w węźle W2



1–trójnik równoprzelotowy kołnierzowy żeliwny ø200
2–zasuwa kołnierzowa DN200–(np. JAFAR nr kat.2111–krótka)
3–obudowa PEHD ø∎ew.1200
4–podpora PE pod trójnik i zasuwy
5–łączniki kołnierzowe RK (GF Multi/Joint)
6–dogrzewane tuleje–szczegóły na rys.8
7–łącznik kołnierzowy RK (np. Jafar lub równoważne)

Schemat połączenia i montażu zasuw w węźle W3



1–czwórnik równoprzelotowy kołnierzowy żeliwny ø200
2–zasuwa kołnierzowa DN100–(np. JAFAR nr kat.2111–krótka)
3–zasuwa kołnierzowa DN200–(np. JAFAR nr kat.2111–krótka)
4–podpora PE pod trójnik i zasuwy
5–obudowa PEHD ø∎ew.2000
6–łączniki kołnierzowe RK (GF Multi/Joint)
7–zwężka żeliwna red. kołnierzowa 200/100 (np. JAFAR lub równoważny)
8–dogrzewane tuleje–szczegóły na rys.8

Schemat połączenia i montażu zasuw w węźle W4



1–trójnik równoprzelotowy kołnierzowy żeliwny ø200
2–zasuwa kołnierzowa DN200–(np. JAFAR nr kat.2111–krótka)
3–podpora PE pod trójnik i zasuwy
4–obudowa PEHD ø∎ew.2000
5–łączniki kołnierzowe RK (np. Jafar lub równoważny)
6–zwężka żeliwna red. kołnierzowa 200/150 (np. JAFAR lub równoważny)
7–dogrzewane tuleje–szczegóły na rys.8

Schemat połączenia i montażu zasuw w węźle W5



1–trójnik kołnierzowy żeliwny ø200
2–zasuwa kołnierzowa DN200–(np. JAFAR nr kat.2111–krótka)
3–obudowa PEHD ø∎ew.1500
4–podpora PE pod trójnik i zasuwy
5–łączniki kołnierzowe RK (GF Multi/Joint)
6–zwężka redukcyjna 200/100 (np. JAFAR lub równoważny)
7–dogrzewane tuleje–szczegóły na rys.6
8–łączniki kołnierzowe RK (np. Jafar lub równoważne)

Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego HN 80



Schemat zabudowy hydrantu podziemnego HP80



Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych EKOWODA Juliusz Nowiński
ul. Lysowa 7, 35-604 Rzeszów

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976

Obiekt: ***Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasionka-Gęsiówka na dz. nr: 47, 861, 862/1, 862/2, 862/3, 1251/106, 1251/110, 1251/98, 1251/99, 1251/100, 1251/101, 1251/102, 1251/103, 1251/104, 1251/85, 1251/86, 1251/87, 1251/88, 1251/89, 1251/90, 1251/73, 1251/74, 1251/75, 1251/76, 1251/77, 1251/60, 1251/64, 1251/65, 1251/66, 1251/67, 1251/25, 1251/16, 1251/8, 1225/9, 1225/8, 1224/3, 1224/2, 1220/5, 1536/38, 1714/6, 1770, 1771/3 położonych w Jasionce oraz dz. ewid. nr 1508/4 położonej w Stobiernej gm. Trzebownisko***

Nazwa rys.: SCHEMATY POŁĄCZEŃ I ZABUDOWY HYDRANTÓW

	Imię i nazwisko	Nr uprow.	Data	Podpis	Skala
Projektant:	mgr inż. Juliusz Nowiński	S–377/94	12.2021		
Opracował:	mgr inż. Jacek Antosz	–	12.2021		Fazа: PB
Sprawdził:	mgr inż. Witold Duszlak	S–158–01	12.2021		Nr rys.: 7
					Nr arch.