

Krosno, dnia 15 października 2020 r.

RZ.ZPU.1.434.3.321.2020.TN

„EKOWODA”
Juliusz Nowiński
35-604 Rzeszów
ul. Irysowa 7

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2020r dotyczące inwestycji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jasionce cz. II" , w związku z przekroczeniem potoku Szuwarka nr. działki ewid. 1536/38 kanalizacją tłoczną DN 160mm w m. Stobierna, gm. Trzebownisko, po zapoznaniu się z przedłożoną mapą wnosi o uwzględnienie następujących warunków technicznych:

1. Przekroczenia cieku wodnego nr działki 1536/38 - Szuwarka należy wykonać metodą przewiertu sterowanego , w rurze osłonowej, umieszczonej na głębokości min. 1,50 m pod istniejącym dnem.
2. Miejsce przekroczenia cieku należy oznakować słupkami oznacznikowymi na górnych krawędziach skarp.
3. Komora przewiertowa powinna być usytuowana w odległości min 4.0m od górnej krawędzi skarpy cieku.
4. Na wyżej wymienione przedsięwzięcie należy wykonać operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
5. O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Łąncucie w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.
6. Przed odbiorem końcowym przekroczenia cieku , należy do NW w Łąncucie przedłożyć rysunki (przekroje poprzeczne), które będą odzwierciedlać rzeczywiste posadowienie rury ochronnej w miejscu przekroczenia podpisane przez uprawnionego geodetę.
7. Wszelkie uszkodzenia koryta cieku spowodowane wykonywaniem robót związanych z realizacją inwestycji będzie usuwał Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Jednocześnie informujemy że, na wejście w teren i zajęcie części nieruchomości działki nr. ewid.1536/38 należy uprzednio zawrzeć stosowną umowę z RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Wejciech Kłosowicz

Otrzymują:

1. Adresat + kłazula RODO
2. NW w Łąncucie, ul. Kolejowa 2A, 37-100 Łącut.
3. A/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
Tel.: +48 13 4488994, E-mail: zz-krosno@wody.gov.pl