

Bydgoszcz,.....⁰⁴..marca 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środka pianotwórczego i proszku gaśniczego (Spr. nr SSP/TP1/4/D/2)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

1) Czy Zamawiający dopuszcza zakup środka syntetycznego nie zawierającego fluorosurfaktantów, a więc nie będącego środkiem typu AFFF?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza środka, nie będącego środkiem typu AFFF, czyli nie spełniającego wymogów Zamawiającego.

2) Czy Zamawiający dopuszcza syntetyczny środek gaśniczy, nie będący środkiem typu AFFF, o klasie skuteczności gaśniczej i odporności na nawrót palenia min. IIIB i nie spełniający wymogów Zamawiającego, a mianowicie: dot. mieszalności z posiadanym przez Zamawiającego środkiem pianotwórczym ORCHIDEX AFFF 3%, "innymi środkami gaśniczymi" oraz "proszkami gaśniczymi"?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza środka, nie będącego środkiem typu AFFF, czyli nie spełniającego wymogów Zamawiającego.

3) Wyniki jakich badań powinien zawierać raport z badań dot. mieszania oferowanego środka z tym już posiadanym przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wymaga badań środka po zmieszaniu na:

- brak wytrącenia się osadów,
- brak rozwarstwienia,
- liczbę spienienia oraz czas wykrapłania zgodny z EN 1568:2018 i pH zgodne z EN 1568:2018

4) Zwracamy się z prośbą o podanie w jakich proporcjach mają być zmieszane zaoferowany środek z tym już posiadanym przez Zamawiającego i wykonania jakich parametrów technicznych oczekuje Zamawiający?

Odp. Proporcje nie mogą zostać określone, ponieważ mieszanie odbywa się zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

5) Wykonania jakich badań wymaga Zamawiający na spełnienie warunku: Środek pianotwórczy typu AFFF o stężeniu 3 % musi posiadać możliwość stosowania łącznie z proszkami gaśniczymi? Jakiego typu proszki gaśnicze ma tu Zamawiający na myśli? Wykonania jakich badań wymaga Zamawiający i z jakiego typu "innymi środkami gaśniczymi" ma tu Zamawiający na myśli: Środek pianotwórczy typu AFFF o stężeniu 3 % musi być mieszalny z innymi tego typu środkami gaśniczymi?

Odp. Zamawiający wymaga przedstawienia wyników badań określonych w odpowiedzi nr 3 w stosunku do oferowanego środka oraz, że w oparciu o powyższe badania może być mieszany z posiadanym środkiem przez Zamawiającego.

Zamawiający ma na myśli proszki gaśnicze typu ABC.

6) Czy Zamawiający udostępni próbki do badań posiadanego środka pianotwórczego ORCHIDEX AFFF 3%, "innych środków gaśniczych" oraz "proszków gaśniczych"?

Odp. Zamawiający nie udostępni próbek posiadanych środków.

7) Czy w związku z tym, iż koncentrat ma nie odbiegać parametrami od obecnie stosowanego Orchidexu AFFF 3% Zamawiający zmieni zapis co do wymaganej klasy skuteczności na IC-dla wody słodkiej oraz IC dla wody morskiej?

Odp. Zamawiający zmienia zapis dotyczący klasy skuteczności gaśniczej dla środka pianotwórczego typu AFFF 3% z „- klasa skuteczność gaśniczej III/B;” na zapis „klasa skuteczności gaśniczej IC-dla wody słodkiej oraz IC dla wody morskiej”.

8) Czy w związku z tym, iż koncentrat ma nie odbiegać parametrami od obecnie stosowanego Orchidexu AFFF 3% Zamawiający zgodzi się usunąć wymóg o możliwości wytwarzania piany średniej. Wspomniany środek również nie posiadał takiej możliwości.

Odp. Zamawiający usuwa z WTU zapis dotyczący wytwarzania piany średniej.

SZEF ZARZĄDU

wz. płk Artur CICHORSKI

Wyk. Sonia Raatz

☎ 261 41 42 85

2025-03-04