

**KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O.**

Ul. Michała Drzymały 4A

89-100 Nakło nad Notecią

Tel. 52 3854024 NIP 558-000-14-43 REGON 090038018 BDO 000004578

Nakło nad Notecią 29.01.2025

Zamawiający otrzymał pytanie do zapytania publicznego pod nazwą: Wybudowanie garażu dla KPWiK w Nakle nad Notecią (ID 1046863)

Treść pytania:

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu umowy w zakresie materiału do wykonania ścian i pokrycia dachu. Dokumentacja projektowa nie precyzuje z jakiego materiału ma być wypełnienie płyt ściennych i dachowych gr. 10 cm. Jest to istotna informacja gdyż ma wpływ na wysokość oferty. W związku z powyższym proszę o informację czy wypełnienie płyt ma być ze styropianu, wełny czy pianki PIR ?

odpowiedź:

Zamawiający zwrócił się do projektanta z prośbą o doprecyzowanie informacji jakim materiałem mają być wypełnione płyty warstwowe. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta, płyty warstwowe powinny być wypełnione pianką PIR.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Sławomir Sobczak