

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MKUO ProNatura ZO/42/25

Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **Przegląd i uzupełnienie warstwy ochronnej w kotłach zainstalowanych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych**

2. Szczegółowy Opis Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i uzupełnienie warstwy ochronnej - metodą napawania - 2 mm warstwą ochronną typu INCONEL 625 lub materiału o identycznych właściwościach i dającym się połączyć z INCONEL 625 w obu kotłach zainstalowanych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy podczas postępu remontowego, który odbędzie się we wrześniu bieżącego roku. Zamówienie obejmuje dwa etapy realizacji, dla każdego kotła oddzielnie. Czas realizacji każdego z etapów zamówienia nie może przekroczyć 48 godzin od momentu udostępnienia przez Zamawiającego miejsca wykonania pracy. Zamawiający informuje, iż z uwagi na konieczność skorelowania Prac w ramach niniejszego zamówienia z realizacją innych równolegle prowadzonych w ZTPOK prac istnieje możliwość, iż etapy (prace dotyczące jednego kotła) nie będą następowały bezpośrednio po sobie. Zamawiający udostępni rusztowanie niezbędne do wykonania pracy, zbudowane zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Na załączonych rysunkach zaznaczone są ściany kotła wymagające przeglądu i ewentualnego uzupełnienia warstwą ochronną. Są to ściany szczelne zbudowane z rur $\varnothing 57$ mm połączonych płatkami.

W miarę możliwości i w miejscach dostępnych przegląd powinien również objąć warstwę INCONEL znajdującą się na przegrzewaczach w trzecim ciągu kotła.

Parametry równoważności do INCONEL 625: stop niklowo-chromowo-molibdenowy z dodatkiem niobu, który współdziałając z molibdenem usztywnia podłoże stopu dające wysoką wytrzymałość bez konieczności utwardzania poprzez obróbkę cieplną, odporny na szeroki zakres środowisk korozyjnych, a w szczególności na korozję wżerową i szczelinową, nie powodujący korozji elektrochemicznej w kontakcie z INCONEL 625.

Do zadań Wykonawcy należy uzyskanie akceptacji (zgody) UDT na wprowadzoną modernizację kotła (wykonane prace), w tym w razie potrzeby - na zastosowanie rozwiązania równoważnego.

Wymagania formalne stawiane Wykonawcy:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie 3 lat przed dniem ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego wykonał co najmniej trzy usługi w zakresie nakładania, metodą napawania, powłok ochronnych materiałem INCONEL 625 o grubości min. 2 mm na rury ciśnieniowe kotła na łączną wartość minimum 300 000,00 zł.

Zamawiający oceni spełnienie powyższego wymagania na podstawie wykazu zrealizowanych usług załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz załączonych do wykazu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych usług, wystawionych przez podmiot na rzecz, którego usługa była realizowana.

3. Termin realizacji zamówienia: **wrzesień 2025 r. (czas realizacji zadania łącznie dla obu kotłów maksymalnie 96 godzin, a dla każdego z kotłów maksymalnie 48 godzin)**

4. Kryterium oceny ofert:

1) cena – 80%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

$$Ci(C) = \frac{C_{min}}{C_i} \times Max(C)$$

Gdzie:

Ci (C) - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto

Ci – cena zaoferowana przez Wykonawcę

Cmin – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Max (C) – 80,00 punktów

2) czas realizacji (R) – 20%

Ocena oferty nastąpi na podstawie wskazanego w ofercie przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia liczonego od momentu udostępnienia przez Zamawiającego miejsca wykonania pracy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje łączny czas realizacji dłuższy niż 96 godzin od momentu udostępnienia przez Zamawiającego miejsca wykonywania pracy jego oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści zapytania ofertowego.

Maksymalna ilość punktów w kryterium czas termin realizacji (R) 20 pkt punktowana zgodnie z poniższymi opcjami:

Opcja 1 termin realizacji jednego etapu (jeden kocioł) od 32 do 39 godzin od momentu udostępnienia przez Zamawiającego miejsca wykonywania pracy – R = 20 pkt.

Opcja 2 termin realizacji jednego etapu (jeden kocioł) od 40 do 47 godzin od momentu udostępnienia przez Zamawiającego miejsca wykonywania pracy – R = 10 pkt.

Opcja 3 termin realizacji jednego etapu (jeden kocioł) 48 godzin od udostępnienia przez Zamawiającego miejsca wykonywania pracy – R = 0 pkt.

Uwaga: Czas realizacji każdego z etapów zamówienia nie może przekroczyć 48 godzin od udostępnienia przez Zamawiającego miejsca wykonania pracy.

Łączna punktacja będzie liczona według poniższego wzoru, jako suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość punktów.

$$Li = Ci(C) + Ri(R)$$

Gdzie:

Li – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Ci (C) - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto

Ri (R) - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium czas realizacji

5. Termin płatności: **30 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze.

6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Salomoński,

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.

7. Ofertę prosimy złożyć do: **08.05.2025 r.** do godziny **23:59** na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje Oferty należy składać na formularzu

ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.

8. Załączony projekt umowy podlega negocjacjom przed terminem składania ofert.
9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r., poz. 500 ze zm.).
10. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, które nie wykazą spełniania warunku określonego w niniejszym zapytaniu co do doświadczenia w wykonaniu prac określonego rodzaju i określonej wartości.
11. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
12. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1. Formularz ofertowy ZO/42/25
2. Wykaz zrealizowanych usług ZO/42/25
3. Rysunki techniczne kotłów