



Bolków, dnia 2 czerwca 2025 r.

ID.271.17.2025

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Utwardzenie nawierzchni placu przy wejściu do budynku nr 4 przy ul. Niepodległości w Bolkowie”.**

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego, Zamawiający przekazuje jej treść wraz z wyjaśnieniem:

1. Na terenie przedmiotowej działki zgodnie z dostępnymi danymi na Geoportalu powiatu jaworskiego znajdują się dwa zbiorniki klatkowe oraz dwie studnie z oznaczonymi podłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku nr 4 i przybudówki między budynkiem 2 i 4 (i2). Czy w/w instalacje są czynne? Czy w zakresie opracowania projektowego i wykonawczego jest przebudowa lub likwidacja w/w infrastruktury sanitarnej? Czy w zakresie wykonania odwodnienia działki 388/7 wymagane jest wykonanie przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji burzowej/ogólnospławnej?

Ad 1. Zamawiający informuje, że w celu rozpoznania przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja w terenie.

Dwa zbiorniki klatkowe wyglądają na zasypane i aktualnie nieużytkowane. W ich miejscu znajduje się komora z licznikiem wody użytkowej przyłączonej pomiędzy budynkami 2 i 4. Dwie studnie istniejące na mapach są czynne. Wykonawca sporządza inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodną ze stanem faktycznym przedmiotowej działki.

Odwodnienie działki powinno zostać wykonane za pomocą ścieku powierzchniowego po wytyczeniu spadków nawierzchni w kierunku drogi.

Zamawiający dokonuje przedłużenia składania ofert i zmiany zapytania cenowego w pkt. 11.

Pkt. 11 Zapytania cenowego otrzymuje brzmienie:

„Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia **05 czerwca 2025 r. do godz. 12:00** za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/bolkow>.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05 czerwca 2025 r. o godzinie 12.10** za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert.”

Powyższe wyjaśnienie treści OPZ stanowi jej integralną część i jest dla Wykonawców wiążące.

Zmiana treści OPZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.