



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.829.2022.KT

Gdańsk, 30.03.2023 r.

ECO PROBE Sp. z o.o.
83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 1
Wpł. 06.04.2023
L.dz. Nr 6680

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104, art. 107 i 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000; zwany dalej – K.p.a.),
- art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt. 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403, art. 414 ust. 1 pkt 2, art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Eco Probe Sp. z o.o. (ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki), na podstawie: „Operatu wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Bielawy w km 8+350 oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Pszczółkach”, opracowanego przez Pana Mariusza Peplińskiego w listopadzie 2022 r. oraz wyjaśnień udzielonych w toku postępowania,

orzekam:

- 1. Udzielić Eco Probe Sp. z o.o. (ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki) pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Pszczółkach poprzez istniejący wylot do rzeki Bielawy w km 8+350, na dz. nr 512 obr. 0003 Pszczółki, gm. Pszczółki, pow. gdański.**
1. Cel i zakres pozwolenia – odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Pszczółkach do rzeki Bielawy.
2. Ilość ścieków odprowadzanych istniejącym wylotem o średnicy 300 mm zlokalizowanym w skarpie rzeki Bielawy na rzędnej 2,0 m n.p.m. (układ PL-KRON86-NH), o współrzędnych geodezyjnych (układ PL-ETRF2000): X=6005383,0 Y=6547154,1, nie przekroczy:
 $Q_{max.s.} = 0,04167 \text{ m}^3/s$, $Q_{sr.d.} = 1450 \text{ m}^3/d$, $Q_{dop.r.} = 529\,250 \text{ m}^3/r$.
3. Instalacje i urządzenia służące do gromadzenia ścieków i oczyszczania ścieków:
 - stacja zlewna ścieków dowożonych,
 - przepompownia ścieków surowych,
 - sitopiaskownik,
 - zbiornik retencyjny ścieków surowych,
 - reaktory biologiczne SBR,
 - stacja dmuchaw,
 - stacja dozowania koagulantu PIX i PAX.
4. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach z oczyszczalni ścieków dla RLM poniżej 9999, nie przekroczą następujących wartości:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość
1.	Zawiesina ogólna	mg/l	35
2.	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /l	25
3.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	mg O ₂ /l	125

5. Zobowiązuje się użytkownika oczyszczalni do rejestrowania ilości odprowadzanych ścieków i notowania ich w rejestrze 1 x 30 dni. Pomiar ilości ścieków realizować za pośrednictwem przepływomierza elektromagnetycznego o średnicy 200 mm zamontowanego w studzience pomiarowej zlokalizowanej przed studzienką kontrolną. W przypadku uszkodzenia przepływomierza należy niezwłocznie dokonać jego naprawy lub wymiany. Do czasu naprawy lub zamontowania nowego przepływomierza wielkość zrztu ścieków do odbiornika należy ustalić na podstawie rejestru przepływów ścieków z okresu poprzedzającego jego awarię (z ostatnich 3 miesięcy).
6. Zobowiązuje się użytkownika oczyszczalni do wykonywania analiz ścieków:
 - w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu;
 - liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków z oczyszczalni nie może być mniejsza niż 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnych latach, jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek.
5. Jako miejsce poboru prób ścieków oczyszczonych wyznacza się studzienką kontrolną umieszczoną bezpośrednio za studzienką pomiarową na rurociągu ścieków oczyszczonych.
6. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych proponuje się podwyższyć o 50 %, a maksymalny czas trwania skutków awarii ustalić na 14 dni. O powyższej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz tut. organ.
7. System lokalnej kanalizacji oraz urządzenia podczyszczające ścieki eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Każdorazowe prace konserwacyjne i remontowe instalacji i urządzeń oraz wszelkie zakłócenia w ich pracy należy odnotowywać w książce eksploatacyjnej pracy oczyszczalni
8. Warunki niezbędne do realizacji ze względu na ochronę środowiska:
 - Utrzymanie wylotu ścieków oraz jego bezpośredniego otoczenia w dobrym stanie technicznym.
 - Eksploatacja oczyszczalni w sposób zapewniający dotrzymanie parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Bielawy.
 - Ponoszenie odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku awarii lub niewłaściwego utrzymania urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego.
 - Bieżące (w miarę potrzeb) przeprowadzanie robót utrzymaniowych rzeki Bielawy polegających na usuwaniu osadów z dna oraz koszeniu brzegów na odcinku 330 m poniżej wylotu. O ww. pracach należy zawiadomić PGW WP Nadzór Wodny w Pruszczu Gdańskim z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.
 - Monitorowanie jakości wody rzeki Bielawy poniżej zrztu ścieków poprzez wykonywanie badań wody tej rzeki 2 razy w roku, w odstępach **co 6 miesięcy**. Probki wody należy pobierać powyżej **zrztu ścieków (ok. 20 m) i poniżej zrztu ścieków z oczyszczalni (ok. 500 m)**. W wodzie należy oznaczać zawartość wskaźników: CHZT, BZT₅ i zawiesiny ogólne.
9. Pozwolenie wodnoprawne na niniejszą usługę wodną ważne będzie od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna do dnia **29.03.2033 r.**

II. Stwierdzam wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Pszczółki decyzją Starosty Gdańskiego znak: ROŚ.6341.103.2013.EST z dnia 07.03.2014 r., na wprowadzanie do rzeki Bielawy ścieków komunalnych z oczyszczalni w Pszczółkach (przeniesione przez Dyrektora PGW WP Zarządu Zlewni w Gdańsku decyzją nr GD.ZUZ.3.4211.23.2021.MW na Eco Probe Sp. z o.o.) - z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 04.11.2022 r. (data wpływu: 18.11.2022 r.) Eco Probe Sp. z o.o. (ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki) wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Bielawy w km 8+350 ścieków komunalnych z oczyszczalni w Pszczółkach za pomocą istniejącego wylotu na dz. nr 512 obr. 0003 Pszczółki, gm. Pszczółki, pow. gdański oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Gdańskiego decyzją znak: ROŚ.6341.103.2013.EST z dnia 07.03.2014 r. Wniosek spełnił wymogi formalne,

o których mowa w art. 407 Prawa wodnego. Zawiadomieniem z dnia 14.12.2022 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości. Jednocześnie, w trybie art. 50 K.p.a, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego operatu wodnoprawnego poprzez podanie informacji dot. obciążenia oczyszczalni ścieków równoważną liczbą mieszkańców; charakterystyki zakładów i odprowadzanych z nich ścieków przemysłowych do oczyszczalni oraz zasięgu oddziaływania zrzutu ścieków do rzeki Bielawy. Uzupełnień dokonano pismem z dnia 03.01.2023 r. (data wpływu: 10.01.2023 r.).

PGW WP Nadzór Wodny w Pruszczu Gdańskim pismem znak: GD.3.6.423.1.2023.JZ z dnia 02.02.2023r. wniósł uwagi dot. potrzeby utrzymania koryta rzeki na długości 1150 m poniżej wylotu, w nawiązaniu do dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego. Wnioskodawca w piśmie z dnia 10.02.2023r. proponowany zakres robót utrzymaniowych rzeki ograniczył do 330 m poniżej wylotu, jako długości zbieżnej z zakresem oddziaływania zrzutu ścieków na rzekę.

Po zgromadzeniu środków dowodowych zawiadomieniem z dnia 14.02.2023 r. poinformowano strony o gotowości do wydania decyzji i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. PGW WP Nadzór Wodny w Pruszczu Gdańskim w piśmie znak jw. z dnia 14.02.2023 r. zaakceptował proponowany zakres robót utrzymaniowych wskazany przez Wnioskodawcę. Eco Probe Sp. z o.o. pismem z dnia 02.03.2023r. uzupełnił dokumentację poprzez podanie ustaleń wynikających z zaktualizowanego planu gospodarowania wodami, z odniesieniem do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych. Żadne uwagi i wnioski pozostałych stron w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:

Oczyszczalnia ścieków położona jest na dz. nr 265/2 obręb 0003 Pszczółki. Oczyszczone ścieki komunalne z oczyszczalni w Pszczółkach poprzez istniejący wylot na dz. nr 512 obręb jw. wprowadzane są do rzeki Bielawy w km 8+350.

Zakres niniejszego pozwolenia reguluje art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne kwalifikując wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, jako usługę wodną, na którą zgodnie z art. 389 pkt. 1 ustawy Prawo wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 16 pkt. 63 ustawy Prawo wodne poprzez ścieki komunalne rozumie się ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków położona jest w aglomeracji Pszczółki o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 9537, która została uchwalona przez Radę Gminy Pszczółki Uchwałą nr XXX/193/20 z dnia 17 listopada 2020 r. Projektowa wydajność oczyszczalni wynosi $RLM_{sr} = 9425$. Natomiast projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni w zakresie RLM wynosi 11700 i jest większa od wielkości aglomeracji Pszczółki, co pozwala spełnić wymagania dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

W mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Pszczółkach oczyszczane są ścieki komunalne stanowiące mieszaninę ścieków bytowych, przemysłowych i infiltracyjnych. Ścieki komunalne są transportowane do oczyszczalni głównie kanalizacją sanitarną. Część ścieków dowożona jest do oczyszczalni także samochodami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód odpadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 poz. 1311), ścieki bytowe z oczyszczalni ścieków w aglomeracji oraz ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, biorąc pod uwagę projektową wydajność oczyszczalni (RLM_{sr}) i RLM aglomeracji, tj. poniżej 9999, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, tj. zawiesina ogólna ≤ 35 mg/l, BZT₅ ≤ 25 , ChZT ≤ 125 . Ponieważ odbiornik oczyszczonych ścieków nie jest zaliczany do jezior i ich dopływów oraz sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodnych płynących, dla przedmiotowej usługi wodnej nie określono najwyższych dopuszczalnych wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego.

Ścieki komunalne, których wprowadzanie jest uregulowane zapisami przedmiotowego pozwolenia, stanowią mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi. Na terenie gminy Pszczółki funkcjonują zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe. Są to podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie produkcji mebli, klimatyzacji, nagrobków i pieczywa oraz świadczące usługi w zakresie naprawy samochodów i mycia samochodów. Na terenie gminy Pszczółki nie znajdują się zakłady przemysłowe wytwarzające ścieki trudno rozkładalne biologicznie. Skład ścieków przemysłowych jest zbliżony do składu ścieków bytowych. Ścieki wytwarzane w tych zakładach zawierają substancje organiczne określone wskaźnikami ChZT i BZT₅ oraz zanieczyszczeniami w postaci zawiesin. Jedynie myjnie samochodowe wytwarzają ścieki przemysłowe zawierające węglowodory ropopochodne, jednakże myjnie te wyposażone są w urządzenia podczyszczające (osadnik i separator), dzięki którym do gminnej sieci kanalizacyjnej odprowadzane są ścieki o jakości znacznie poniżej wartości dopuszczalnej, tj. 15 mg/dm³. Ładunek zanieczyszczeń pochodzący z przemysłu w przeliczeniu na równoważną liczbę mieszkańców (RLM) wynosi tylko 198 (wg ww. Uchwały), co stanowi ok. 2 % całkowitego ładunku generowanego w aglomeracji Pszczółki. Głównym źródłem powstawania ścieków na terenie gminy są gospodarstwa domowe. Jakość ścieków komunalnych wprowadzanych do rzeki Bielawy zdominowany jest zatem głównie ściekami bytowymi. Wobec powyższego nie znajdują zastosowania zapisy § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia w brzmieniu; „Jeżeli ścieki komunalne stanowią mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, to ścieki te, wprowadzane do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków komunalnych albo z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, nie powinny również zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości dla ścieków przemysłowych, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II tego załącznika”.

Określone w pkt 7 niniejszej decyzji zasady oraz częstotliwość poboru prób wskaźników wynikają z § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911) przedmiotowe zamierzenie zlokalizowano w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych pn. Bielawa do dopł. ze Skowarcza (kod: RW20001748644) oraz w zlewni Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 15 (kod: GW600015). W dniu 16 lutego 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (wejście w życie z dniem 17 lutego 2023 r.). W związku z IIaPGW obecnie planowane korzystnie z wód odbywać się będzie w aJCWP pn. Bielawa z Dopływem ze Skowarcza (kod: RW20001048643); JCWPd bez zmian. Celem środowiskowym dla ww. aJCWP jest: - stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, fosforany, BZT₅, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm)]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny: dobry stan chemiczny. Zastosowane urządzenia oczyszczające w oczyszczalni w Pszczółkach zabezpieczają wody rzeki Bielawy przed zanieczyszczeniem poprzez usuwanie ze ścieków dużej ilości substancji organicznych (ChZT, BZT₅) i zawiesin. Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach wprowadzanych do rzeki Bielawy nie przekraczają wartości normatywnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Funkcjonowanie omawianej oczyszczalni ścieków nie stanowi ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla ww. JCW.

Oczyszczalnia ścieków wraz z wylotem w Pszczółkach znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. Zastosowane rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków w oczyszczalni zapewniają wymaganą jakość ścieków wprowadzanych do odbiornika. Eksploatacja oczyszczalni nie spowoduje zmian stosunków gruntowo-wodnych. W związku z tym nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania oczyszczalni na siedliska roślin i zwierząt objęte ochroną.

W pkt II niniejszej decyzji, na żądanie Wnioskodawcy stwierdzono wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Pszczółki decyzją Starosty Gdańskiego znak: ROŚ.6341.103.2013.EST z dnia 07.03.2014 r., na wprowadzanie do rzeki Bielawy ścieków komunalnych z oczyszczalni w Pszczółkach (przeniesionego przez Dyrektora PGW WP Zarządu Zlewni w Gdańsku decyzją nr GD.ZUZ.3.4211.23.2021.MW na Eco Probe Sp. z o.o.). Termin ważności ww. pozwolenia ustalono do dnia 1 marca 2024 r. Stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego. W przedmiotowym przypadku zakład zrzekł się uprawnień wynikających z posiadanego pozwolenia wodnoprawnego z dniem uzyskania przez nowe pozwolenie ostateczności. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek

(art. 418 ust. 1 Prawa wodnego). Podstawę do wygaszenia ww. decyzji stanowi art. 162 § 1 pkt 1 K.p.a. z którego wynika, że organ administracji publicznej stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony. W przedmiotowej sprawie ww. przesłanki wystąpiły.

Teren działek nr 265/2 i 512 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że niniejsza decyzja nie narusza zapisów art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawa wodnego oraz, że wykonanie uprawnień w niej określonych nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dobór kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach osób trzecich. Nie występują również przesłanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

Pouczenie

1. *Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 Prawa wodnego.*
2. *W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.*
3. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:*
 - *upłynął okres, na który było wydane;*
 - *zakład zrzecł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu; /.../ - art. 414 Prawa wodnego.*
4. *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem tuż. organu.*
5. *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.*
6. *Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

Dnia 15.11.2022 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne uiszczono opłatę w wysokości 237,87 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



DYREKTOR

Dorota Topp-Chudnicka

Otrzymują:

1. Eco Probe Sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki
2. Gmina Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki - e puap
3. PGW WP RZGW w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk - e puap
4. Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa TROĆ w Tczewie, Tczew 61, 83-110 Czatkowy
5. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. WIOŚ w Gdańsku, Trakt świętego Wojciecha 293d, 80-001 Gdańsk
2. PGW WP NW w Pruszczu Gdańskim, ul. Gen. Stanisława Skalskiego 7, 83-000 Pruszcz Gdańsk
3. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZUO a/a
4. PGW WP ZZ w Gdańsku – ZZI a/a