

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XIV – Komplet doszczelniający, uszczelki z wkładką stalową:

1. Komplet doszczelniający, Ø 50 mm	– 254 szt.
2. Komplet doszczelniający, Ø 65 mm	– 70 szt.
3. Komplet doszczelniający, Ø 80 mm	– 411 szt.
4. Komplet doszczelniający, Ø 100 mm	– 134 szt.
5. Komplet doszczelniający, Ø 150 mm	– 109 szt.
6. Komplet doszczelniający, Ø 200 mm	– 36 szt.
7. Komplet doszczelniający, Ø 300 mm	– 20 szt.
8. Komplet doszczelniający, Ø 350 mm	– 10 szt.
9. Komplet doszczelniający, Ø 600 mm	– 8 szt.
10. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 80 mm	– 30 szt.
11. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 120 mm	– 6 szt.
12. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 200 mm	– 20 szt.
13. Uszczelka z wkładką stalową, Ø 350 mm	– 6 szt.

Wymagania techniczne:

1. uszczelka wykonana z gumy EPDM lub NBR z wkładką stalową;
2. śruby, nakrętki i podkładki co najmniej ze stali cynkowanej ogniowo;
3. śruby o długości min. 70 mm i zapewniające połączenie kołnierzy dla danej średnicy;
4. każdy komplet spakowany trwale w jedną całość (np. w torebce foliowej), oznakowany trwale (np. etykietą informującą o średnicy nominalnej);
5. zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;
6. oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego oferta – w danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą – do przedłożenia do wglądu – wzorów oferowanej armatury w przypadku wątpliwości czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ.