

Opole, 25.04.2025 r.

Sygnatura postępowania: **U/14/2025**

Numer sprawy: 43500.2711.11.2025

**Do:****Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

Dotyczy zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: **Opracowanie projektu technicznego dla przebudowy stacji elektroenergetycznej WSP-1/OPC 20352.**

W związku z wnioskami Wykonawcy, o którym mowa w art. 284 ust. 1 ustawy Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

**PYTANIE NR 2**

1. Czy są rzuty budynku (stacji) w wersji edytowalnej, czy trzeba będzie sobie wykonać rzuty na podstawie inwentaryzacji?
2. Czy pomieszczenia stacji transformatorowej są wydzielona pożarowo? Jeżeli nie, to wymagane będzie doprowadzenie stacji do zgodności z obecnymi przepisami.
3. Czy posiadają Państwo Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego z podziałem na strefy pożarowe?
4. Co należy rozumieć pod pojęciem "Zespół projektancki określi, uzgodni z Zamawiającym oraz zaprojektuje telemechanikę dla RGNN"? O jaką telemechanikę chodzi, skoro nie ma systemu nadrzędnego?
5. Czy obiekt jest objęty ochroną konserwatorską lub czy leży na obszarze ochrony konserwatorskiej?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:**

1. Nie posiadamy rzutów edytowalnych a jedynie skany dokumentacji papierowej które udostępniono jako załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Pomieszczenia Stacji Transformatorowej WSP-1 - rozdzielnia n/n i komora transformatora nie są wydzieloną strefą pożarową. Przebudowa ma być zgodna z aktualnymi przepisami.
3. Nie posiadamy Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego dla tej części budynku w której znajduje się Stacja WSP-1.
4. W poprzednich odpowiedziach na zapytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnił, że nie będzie wymagana telemechanika dla RGNN.
5. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami celem zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z ich treścią i przygotowanie ofert, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert** o czas niezbędny na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz przygotowanie ofert, tj. **przedłuża**:

- 1) termin składania ofert: do dnia **30.04.2025** r., do **godz. 10:00**.
- 2) termin otwarcia ofert: dnia **30.04.2025** r., **godz. 10:30**.
- 3) termin związania ofertą: do dnia **29.05.2025** r.

Odpowiednie zmiany wprowadzono do treści Rozdziału I SWZ: pkt. 17.1.1, pkt. 17.2.1 oraz pkt. 15.1.

Uwzględniając powyższe, Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 6 ustawy, dokonuje także zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00192249/01 opublikowanego w dniu 15.04.2025 r. poprzez zmianę treści dotyczących: terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą (Seksja VIII pkt. 8.1.), 8.3.), 8.4.)).

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającą późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**I Z-ca KANCLERZA**

**mgr Cezary Pawęzki**

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ zmiana 25-04-2025