



LEGENDA



– ściana oddzielenia pożarowego (istniejąca)



– projektowany samozamykacz (stolarka istniejąca)



– drzwi przeciwpożarowe EI60 (projektowane)
wyposażone w elektrozamykacz i samozamykacz na skrzydle
czynnym, zgodnie z opisem wg zestawienia stolarki drzwiowej

Okno bezklasowe zgodnie z postanowieniem 239/2018
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Istniejące drzwi wyposażone w urządzenia zapewniające
ich samoczynne rozsuniecie w wyniku zasygnalizowania pożaru.
Drzwi włączyć do projektowanego systemu sygnalizacji pożaru.

Istniejące drzwi wyposażone w urządzenia zapewniające
ich samoczynne rozsuniecie w wyniku zasygnalizowania pożaru.
Drzwi włączyć do projektowanego systemu sygnalizacji pożaru.

Nazwa i adres projektu: Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Pl. Wolności 6, 64–700 Czarnków		
Projektowała mgr inż. arch. Beata Drużkowska	Podpis:	
Projektował mgr inż. Jan Ciesielski	Podpis:	
Nazwa rysunku : Rzut parteru		Skala: 1:100
Nr rysunku: AK 2	Faza: PT	Branża: A+K