



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, dnia 13.12.2024 r.

Numer referencyjny: NZP-092/6/IIB-II-14/2024

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą), pod nazwą „**Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie**”

ZESTAW 27

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z zapytaniem w jaki sposób posadowione/zamontowane mają zostać maszty/słupy. Czy należy przewidzieć betonowe fundamenty/pale, czy będą montowane za pomocą kotw.

Odpowiedź:

Słupy i maszty oświetleniowe posadowić na dedykowanych przez producenta fundamentach prefabrykowanych.

Należy wykonać kolumny betonowe (bez zbrojenia) po 1 szt. na maszt, w celu uniknięcia osiadania masztu.

W odpowiedzi, Zamawiający przekazuje zmodyfikowany:

- 1) Element IV projekt wykonawczy branża elektryczna i teletechniczna,
- 2) Przedmiar - instalacje elektryczne i teletechniczne
- 3) Element III – Projekt Techniczny wzmocnienie podłoża Tom 2.2

W związku z powyższym, na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy stosownej modyfikacji ulega treść dokumentacji postępowania w szczególności dokumentów służących do obliczenia ceny oferty.

W związku z dokonaną zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

- 1) Zmodyfikowany Element IV projekt wykonawczy branża elektryczna i teletechniczna
- 2) Zmodyfikowany Przedmiar - instalacje elektryczne i teletechniczne
- 3) Zmodyfikowany Element III projekt techniczny wzmocnienia podłoża Tom 2.2