



Oleśnica, 17.01.2025 r.

Zn. spr.:SA.270.2.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.” Znak SA.270.2.2025

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Pytanie nr 11

„Czy Wszystkie kotłownie posiadają sprawną wentylację nawiewną, wywiewną? W przypadku braku wentylacji nawiewnej/wywiewnej po czyjej stronie jest jej wykonanie?”

Odpowiedź nr 11

Nie wszystkie kotłownie posiadają sprawną wentylację. Doprowadzenie instalacji wentylacji pomieszczeń kotłowni do stanu właściwego leży po stronie Wykonawcy w celu uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak SA.270.2.2025 i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.