



Gmina

NAKŁO NAD NOTECIĄ

ZP.271.15.2025

Nakło nad Notecią, dnia 13 maja 2025r.

Zainteresowani Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.

„Budowa Remizy OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym”.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Budowa Remizy OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym” wpłynęły pytania Wykonawców. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy przyjąć do oferty wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w wersji kompletnego systemu CNBOP typu np. Cerbex ? (certyfikowany rozłącznik z cewką, pwp, sygnalizator).

Odpowiedź:

Obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wg. obowiązujących przepisów.

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie w jaki sposób wykonać zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wieży.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej wieży w ocynku płomieniowanym. Wykończenie farbą poliuretanową do zastosowań zewnętrznych.

Pytanie 3:

W opisie technicznym instalacji sanitarnych jest napisane, że źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie projektowany węzeł cieplny (poza opracowaniem). Czy węzeł cieplny wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź:

Ciepło będzie podawane przez gestora sieci po niskich parametrach. Z uwagi na powyższe rozwiązanie techniczne nie przewiduje się montażu urządzeń węzła cieplnego.

**Z up. Burmistrza
Piotr Kalamon
Zastępca Burmistrza**