



OZNACZENIA

- Instalacja centralnego ogrzewania (t_z/t_p=70/55°C)
- 22-500x600 Grzejnik płytowy typ kompaktowy 22, wysokość 500mm, długość 600mm
- drabinka Grzejnik łazienkowy typu drabinka, wysokość 1470mm, szerokość 500mm
- CuØ15x1,0mm Średnica rury instalacji c.o. (miedź)
- N.O. Nawiewnik okienny montowany w górnej części okna

UWAGI:
Przy kotłach należy zamontować zawory odcinające DN20
Na powrocie instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować filtr siatkowy DN20

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"			
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58–160 Świebodzice			
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wałbrzych			
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03	Data: 11.10.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak		Stadium: PT
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie w ramach zadania: "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zlokalizowanym na terenie działki nr 399/3, obręb 0003, Nowa Ruda 3"		Skala: 1:50
Investor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cmentarna 3 57–400 Nowa Ruda		Nr. rys.: 9/IS
Tytuł rys.:	Rzut II piętra – instalacja centralnego ogrzewania		
Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy projektowej			