



OZNACZENIA

- Instalacja centralnego ogrzewania (t_z/t_p=70/55°C)
- 22-500x600 Grzejnik płytowy typ kompaktowy 22, wysokość 500mm, długość 600mm
- drabinka Grzejnik łazienkowy typu drabinka, wysokość 1470mm, szerokość 500mm
- CuØ15x1,0mm Średnica rury instalacji c.o. (miedź)
- N.O. Nawiewnik okienny montowany w górnej części okna

UWAGI:
Przy kotłach należy zamontować zawory odcinające DN20
Na powrocie instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować filtr siatkowy DN20

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"				
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58–160 Świebodzice				
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58–309 Wałbrzych				
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03		Data: 11.10.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak			Stadium: PAB
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie w ramach zadania: "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zlokalizowanym na terenie działki nr 399/3, obręb 0003, Nowa Ruda 3"			
Investor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cmentarna 3 57–400 Nowa Ruda			
Tytuł rys.:	Rzut II piętra – instalacja centralnego ogrzewania			
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerzysowywany, uzupełniany lub odstępiony komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy projektowej.				