

OZNACZENIA

	Instalacja centralnego ogrzewania (t_z/t_p=70/55°C)
22-500x600	Grzejnik płytowy typ kompaktowy 22, wysokość 500mm, długość 600mm
*Cuø15*1,0mm*	Średnica rury instalacji c.o. (miedź)
N.O.	Nawiewnik okienny montowany w górnej części okna

UWAGI:
Przy kotle należy zamontować zawory odcinające DN20
Na powrocie instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować filtr siatkowy DN20

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03		Data: 11.10.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak			Stadium: PAB
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie w ramach zadania: "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zlokalizowanym na terenie działki nr 399/3, obręb 0003, Nowa Ruda 3"			Skala: 1:50
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cmentarna 3 57-400 Nowa Ruda			Nr. rys.: 7/IS
Tytuł rys.:	Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony konukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej