

Bierutów, dnia 30.01.2025 r.

IR.271.2.2025.JP.2

https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00049482 dnia 20.01.2025 r.

Zapytanie nr 1 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza montaż kotłów gazowych o parametrach wskazanych w dokumentacji przetargowej jako wiszące na ramie montażowej czy muszą być to kotły stojące ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kotłów wiszących, kotły muszą być stojące z uwagi na niską wysokość kotłowni.