

SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
T1/3 h=0,3m	Tablica rozdzielcza T1 obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra
PEL	punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t 2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1
szczegół 1	
	pojedyńcze gniazdo 230V 16A w ramce
	pojedyńcze gniazdo 230V 16A w ramce hermetyczne
FTP-kat 6	wypust kablowy LAN kablem FTP kat. 6
	wypust jednofazowy ~230V 16A
	wypust jednofazowy ~230V 16A - zas. rezerwowe
	wypust trójfazowy ~400V
	wypust przewodu wyrównawczego LgY 16mm2
SWA	lokalna szyna wyrównania potencjału
■	połączenie metaliczne z SWP kable typu LgY 6mm2

firma:

STANISŁAWSKI
Inż. Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0 62 72 15 694, fax.:0 62 72 15 794
pracownia: ul. Cieplа 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0 71 78 28 794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie					
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.					
projektant: specjalność instalacyjna elektryczna	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:				
sprawdzający: specjalność instalacyjna elektryczna	mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:				
asystent:	mgr inż. Adam Niezgódka	podpis:				
temat rysunku:	Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urządzeń					
branża: elektryczna	data: 21.09.2023	stadium: PT	rewizja: -	skala: 1:100	nr rys.: IE-02	