Istniejąca centrala sygnalizacji pożaru, projektowane elementy należy włączyć w istniejącą petlę centrali pożarowej



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	Dualna optyczna czujka dymu
	Wskaźnik zadziałania czujki.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy.
L1/37	Numer pętli / adres
	Element kontrolno sterujący 4 wyjścia, 4 wejścia
	Zasilacz do klap pożarowych 24V/5A/2x17Ah
	Zasilacz do systemów przeciwpożarowych 27,6V/3A/2x28Ah EN-54 3A28
	Adresowalny sygnalizator akustyczny, czerwony
	Przewód YnTKSYekw 1x2x1
	Przewód HTKSHekw PH 90 1x2x1

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie	
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.	
projektant: specjalność instalacyjna elektryczna	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:
sprawdzający: specjalność instalacyjna elektryczna	mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:
asystent:	mgr inż. Adam Niezgódka	podpis:
temat rysunku:	Schemat instalacji sygnalizacji pożaru SSP	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
elektryczna	21.09.2023	PT	-	1:100	SSP-02