

LEGENDA


um - bateria umywalkowa  
zl - bateria zlewozmywakowa  
wc - zawór kątowy płuczki ustępowej  
z.c. - zawór czerpalny

— woda zimna  
— woda ciepła  
— woda ciepła cyrkulacyjna

Grubość izolacji dla przewodów cwu

Wymiar [mm]	Grubość izolacji [mm]
PP Ø20	20
PP Ø25	20
PP Ø32	20
PP Ø40	30

Instalacje zimnej wody zaizolować termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem rosenia otuliną o grubości 9mm.



Średnice podejść pod przybory		
Rodzaj przyboru	Zimna woda	Ciepła woda
Umywalka	Ø16	Ø16
Miska ustępowa	Ø16	—
Zlewozmywak	Ø16	Ø16
Zawór czerpalny	Ø20	—

Średnice podejść pod przybory sanitarne:  
- Ø50 - umywalka, zlewozmywak  
- Ø50 - natrysk  
- Ø50 - myjnia dezynfektor  
- Ø110 - miska ustępowa

1. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
2. Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
3. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
4. Wszystkie podłączenia należy zasyfonować.
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej do zabudowy miejscowej

firma: <b>STANISŁAWSKI</b> Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.15.694, fax.: 0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27i, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319						
projekt:	Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej					
adres inwestycji:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno					
projektant: specjalność sanitarna:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14					podpis:
sprawdzający specjalność sanitarna:	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16					
temat rysunku:	SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI, WODY					
branża:	sanitarna	data:	sierpień 2023	stadium:	PB	rewizja: - skala: - nr rys.: IS-05