


LEGENDA:

- Instalacja c.o. - zasilanie
- Instalacja c.o. - powrót
- grzejnik płytowy higieniczny
z zasilaniem bocznym
z zaworem termostatycznym
- CO
11
- numeracja istniejących pionów

UWAGA:

Wszystkie gałęzki zasilające grzejniki należy włączyć w piony prowadzone w elementach ściennych i szachtach. Istniejące grzejniki należy wymienić na grzejniki higieniczne.
Nie wyklucza się innego prowadzenia rurociągów, po konsultacji z projektantem.

1. W związku z możliwością zapowietrzania się Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3. Osprzęt, armatura i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami producenta i atestów/dopuszczeń.
4. Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
5. Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
6. Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
7. Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymagana dla tych elementów.

firma:		 <p>Stanisławski Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0 62 72 15 694, fax.: 0 62 72 15 795 Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0 71 78 28 794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319</p>	
projekt:	Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej		
adres inwestycji:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno		
projektant: specjalność sanitarna:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14		podpis:
sprawdzający specjalność sanitarna:	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16		
temat rysunku:	SCHEMAT INSTALACJI C.O.		
branża:	sanitarna	data:	sierpień 2023
		stadium:	PB
		rewizja:	-
		skala:	-
		nr rys.:	IS-06