

LEGENDA						
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY	Wskaźnik zadziałania czujki	Ręczny ostrzegacz pożarowy	Numer piętri / adres	Element kontrolio sterujący 4 wyjścia, 4 wejścia	Zasilacz do kłap pożarowych
	Dużna optyczna czujka dymu	☼	☒	L1/37	☒	Zasilacz do kłap pożarowych
						24V/5A/2x17Ah
						Zasilacz do systemów przeciwpożarowych
						27.6V/3A/2x28Ah EN-54 3A28
						Adresowalny sygnalizator akustyczny, czerwony

branża: teletechniczna						
data: 21.09.2023						
stadium: PT						
rewizja: -						
skala: 1:100						
nr rys.: SSP-01						
temat rysunku: Instalacja sygnalizacji pożaru SSP						
asystent: mgr inż. Adam Niezgódka						
mgr inż. Krzysztof Jusi, upr. nr WKP/0175/P/OOE/09						
mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/P/WOE/12						
dz. nr 1909/1: AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępniński; gmina Kępno.						
projekt: Przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie						
SITANISŁAWSKI						
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.15.694, fax: 0.62.72.15.798						
Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0.71.78.28.794						
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319						

