

Nowogard 06.03.2025 r.

WZP.271.4.2025.AA.MT

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej wyjaśniamy zapisy SWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Nowogard w m. Konarzewo**”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie :

PYTANIA :

1. W wyniku analizy dokumentacji projektowej ustalono, iż na rysunku nr 12 rzędna pokrywy przepompowni wynosi 43,90 m n.p.m. natomiast rzędne wylotu przewodu kanalizacji tłocznej wynosi 138,63m n.p.m, Hmax wynosi 136,87m n.p.m, Hmin 135,87m n.p.m. Proszę o podanie rzeczywistych rzędnych.
2. W związku ze skomplikowanym zakresem przedmiotu zamówienia oraz w celu rzetelnej kalkulacji oferty prosimy o przełożenie terminu składania ofert o 3 dni tj. na 13.03.2025r.

ODPOWIEDZI :

1. zgodnie z dokumentacją rzędna pokrywy pompowni wynosi 43.90 m n.p.m, rzędna wlotu 39,44 m n.p.m, rzędna wylotu 43.30 m n.p.m, Hmax: 39,34 m n.p.m, Hmin 38,84 m n.p.m, rzędna dna pompowni 38,22 m n.p.m.
Proszę przyjąć w/w rzędne, zgodnie z rysunkiem nr 12.
2. Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 17.03.2025 r.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA


Bogumił Gała
z-ca Burmistrza