



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W-1.43.2.61.2025.....⁴PP
Dot. D070/25

Warszawa, dnia ¹³05.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 632 od km 47+550 do km 51+800 (od Dębe do Skrzyszewa)
na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski – nr postępowania 070/25**

Działając na podstawie **art. 284 ust.1, ust.2, ust.6**, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 23

Prosimy o informację, ile minimum m2 obejmuje jeden remont wgłębny?

Odpowiedź 23

Zamawiający informuje, że minimalna powierzchnia remontu wgłębego wynosi 20 m².

Opublikowana odpowiedź oraz zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.


Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Orlowski

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl