

**PRZEDMIAR ROBÓT 118-01-101**

CPV: 45330000-9 Instalacje sanitarne - przeciwpożarowe

Budowa: Wschowa Rynek 1

Obiekt: Budynek - Ratusz

Rodzaj robót: Instalacja przeciwpożarowa

Lokalizacja: WSCHOWA Rynek 1  
Nr ewidencyjny 1461, 1462

Inwestor: Miasta i Gmina Wschowa  
Rynek 1

PRZEDMIAR 118-01-101

Strona 9

10-02-2025

SYKAL-002758

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Instalacja p.pożarowa				
1	10	KNR	1312-01-02-01-00 Wiercenie otworów w konstrukcji murów (analogia)	szt	11,000
1	20	KNR	401-03-33-11-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
1	30	KNR	401-03-39-07-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	3,000
1	40	KNR	401-03-25-07-00 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1x1 w ścianach z cegieł	metr	3,000
1	50	KNR	401-04-24-04-00 Wycięcie otworu dla przewodu instalacji p.poż w stropie międzypiętrowym	szt	4,000
1	60	WKNR	W202-20-04-01-00 Obudowa pionu p.poż z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 50-01 jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	9,615
1	70	WKNR	W215-01-07-04-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poż na ścianach murowanych ø 40	metr	40,500
1	80	WKNR	W215-01-07-05-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poż na ścianach murowanych ø 50	metr	7,000
1	90	KNR	216-13-20-07-11 Izolacja rury ø 42 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 13 mm	metr	25,000
1	100	KNR	216-13-20-09-10 Izolacja rury ø 54 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 13 mm	metr	7,000
1	110	CEN	215-21-16-03-00 Tuleja z rury stalowej ø 50	szt	4,000
1	120	CEN	215-21-16-04-00 Tuleja z rury stalowej ø 65	szt	1,000
1	130	KNR	041-01-05-01-01+ Analogia.Izolacja przejścia rur p.stropy w tulejach ochronnych masą Hilti CP601S/CFSS-ACR	metr	1,050
1	140	CEN	215-01-12-05-30 Zawór antyskażeniowy EA ø 40	szt	1,000
1	150	KNR	215-01-12-05-30 Zawór pierwszeństwa np. Honeywell typu VV300/VV100 11/2A gwintowany fi 40 lub równoważny	szt	1,000
1	160	KNR	215-01-12-05-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 40	szt	4,000
1	170	KNR	707-01-02-01-00 Zestaw hydroforowy do celów p.pożarowych wraz z szafą sterującą o wydajności G=7,2 m3/h H=20m wody 3~400V 1,50kW z układem pomiarowym produkcji LFP lub równoważny	kmpł	1,000
1	180	KNNR	N004-01-15-03-00 Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 25	szt	5,000
1	190	KNNR	N004-01-38-03-00 Zawór hydrantowy montowany we wnęce M519 ø 25	szt	5,000
1	200	WKNR	W215-01-07-02-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poż na ścianach murowanych ø 25	metr	1,000
1	210	WKNR	W215-01-42-01-00 Hydrant naścienny w szafce-HP 25 z węzłem półsztywnym 30 m	szt	4,000
1	220	WKNR	W215-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych	metr	47,500
1	230	WKNR	W215-01-26-04-00 Próba szczeln instalacji wodociągowej z rur stalowych OC w budynkach niemieszkalnych do ø 65	metr	47,500