

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 11.03.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Średzka.

Numer referencyjny postępowania: ID 1062125

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął wniosek (*pisownia oryginalna*) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), na który Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

3. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie orurowania wykonanego z PE w zaprojektowanych tłoczniach ścieków?*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie orurowania z PE w zaprojektowanych tłoczniach ścieków.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.