



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Radków, 04.02.2025 r.

PRIWT.271.1.2025

(poczta elektroniczna_Platforma_OPEN_NEXUS)

uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego w Ścinawce Średniej z podziałem na części”

Część nr 2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego.

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 Wykonawcy:

1. Czy tynki ciepłochronne mają być malowane czy wykończone w jakiś inny sposób.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że tynki ciepłochronne mają być barwione w kolorach: RAL 1019, RAL 1035, RAL 9006, zgodnie z załącznikami nr 11, 12 i 12.1. do SWZ dla Części nr 2.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Czy przy zmianie pokrycia z koronki na łuskę łaty mają być wymienione, jeśli nie to jak wykonać pokrycie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy wykonać ułożenie dachówki w koronkę.

Pytanie 3 Wykonawcy:

Czy pod pokrycie zastosować membranę paro przepuszczalną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania membrany paroprzepuszczalnej.

Pytanie 4 Wykonawcy:

Z jakiego materiału mają być wykonane rynny i rury spustowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że rynny i rury spustowe mają być wykonane z ocynku.

Pytanie 5 Wykonawcy:

Czy w połaci dachowej zamontować włazy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w połaci dachowej należy zamontować nowe włazy w miejscu już istniejących.