



LEGENDA

- instalacja ZWU/CWU
W1
dz63
pion instalacji wodociągowej
średnica ZWU

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW INSTALACJI CWU

| LP | RODZAJ PRZEWODU | MIN. GRUBOŚĆ IZOLACJI CIEPLNEJ (MATERIAŁ 0,035 W/M*K) |
|----|---|---|
| 1 | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DO 22MM | 20MM |
| 2 | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 22 DO 35MM | 30MM |
| 3 | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OD 35 DO 100MM | RÓWNA ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ RURY |
| 4 | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA PONAD 100MM | 100MM |
| 5 | RURY I ARMATURA WG POZ 1-4 PRZECHODZĄCE PRZESZCZĄCZY LUB STROPY, SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW | 1/2 WYMAGAŃ Z PKT 1-4 |

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO O INNYM WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIŻ PODANO W TABELI NALEŻY ODPOWIEDNIO SKORYGOWAĆ GRUBOŚĆ WARSTWY IZOLACYJNEJ
IZOLACJA POZIOMÓW WYKONANA Z PIANKI PE
UWAGA:
INSTALACJA ZWU WYKONANA Z RUR PP PN20
INSTALACJA ZWU IZOLOWANA PIANKĄ PE O gr. 13mm
INSTALACJA CWU WYKONANA Z RUR PP STABI GLASS PN20
PRZED ZŁĄCZKAMI DO WĘŻA NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU HA
NALEŻY WYKONAĆ ZASILENIE ELEKTRYCZNE DO PODGRZEWACZY CWU

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO
W WOŁOMINIE

PROJEKT TECHNICZNY
TOM III INSTALACJE SANITARNE

ZESZYT 1 PRZYLĄCZA WOD-KAN

Investor:



Powiat Wołomiński
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Jednostka projektowa:



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

Projektant:

instalacje sanitarne: mgr inż. Łukasz Jagiełło MAZ/0019/PWBS/22
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzający:

instalacje sanitarne: mgr inż. Maria Gładysz MAZ/0391/POOS/13
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Rysunek:

Nazwa rysunku:

04

RZUT PARTERU INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ

Skala: 1:100

data opracowania: styczeń 2025